











-  **TYČOVÝ ZBERAČ**, typ: JIP 15, 1,5m
-  **SKÚŠBOVÁ SVORKA**, typ: SZ v inštalačnej skútkute KO 125E
-  **SKÚŠBOVÁ SVORKA**, typ: SZ , ochranný uholník OKU 1700 + DU z
-  **ZBERNÉ VEDENIE**, typ: AIF 6 50mm
-  **PÁSKOVÝ UZEMŇOVAČ**, typ: FeZn 30x4 mm
-  **DROTOVÝ UZEMNENIE**, typ: FeZn 6 10 mm
-  **OCHRANNÉ POSPOJOVANIE**, typ: CY25 mm2 (zel.žltý)
-  **SPOJOVACIA SVORKA**, typ: SS
-  **PRÍPADLIACIA SVORKA OKAPOVÝCH RÚR**, typ: SO
-  **HLAVNÉ UZEMŇOVACIE KÁBLY**, typ: EPS 2 v skútkute KO125SE
výr. KOPOS Kolín

POZNÁMKA:

NA HLAVNÚ UZEMŇOVACIU SVORKU OBJEKTU "HUS"
Pripojiť: vodovodné, plynová a vykurovacie potrubie,
ako aj všetky stabilné el. zariadenia
a kovové časti v objekte ako aj zbemicu PEN rozvádzača RO-01
s hlavnou uzemňovacou svorkou spojiť uzemnenie bleskozvodu budovy

MAX. ZEMNÝ ODPOR UZEMNENIA JEDNOTLIVÝCH ZVODOV MUSÍ BYŤ MENŠÍ AKO 10 ohm

Zôp. projektant: ING. JÁN KUNDRÁT		ING. JÁN KUNDRÁT		PÁRE 1	
Výpracoval a kreslil: ING. JÁN KUNDRÁT				ING. JÁN KUNDRÁT PROJEKTOVATEĽ OĽ. ZARADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINÉR UJ SA.ČA 2748/01 4 048 01 ROŽŇAVA	
Okres: ROŽŇAVA		OÚ: PLEŠÍVEČ			
INVESTOR: PSYCHIATRICKÁ LIEČEBNÁ SAMUELA BLUMA V PLEŠÍVCI		Formát: 8 x A4			
		Účel: PpSb			
STAVBA: PRESTAVBA CENTRÁLNEJ KOTOLNE PSYCHIATRICKÉJ LIEČEBNE SAMUELA BLUMA NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT		Dátum: IX. 2015			
		Arch.číslo: JK-66/1315			
DRUH VÝKRU: BLESKOZVOD A UZEMNENIE		Mierka: 1 : 75		Čís. výkru: E-13.	