

## Technická správa

Stavba : Modernizácia chodníka na ul. Stará cesta, Krompachy

Objekt : Osvetlenie priechodu pre chodcov

Diel : VSR- vonkajšie silnoprúdové rozvody

Stupeň : Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby

### Základné údaje:

Elektrická sieť: TNC - 1/PEN, AC, 50 Hz, 230V

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke : ochrana izolovaním živých častí, zábranami a krytmi, podľa prílohy „A“ STN 332000-4-41

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche : ochrana samočinným odpojením napájania v sieťach TN podľa 332000-4-41 čl.411.3.2

Navrhované rozvody : úložným káblom typu AYKY-J 4x16mm<sup>2</sup>.

Druh nadzemných podpier (A) : oceľový stožiar typ OSUD-OP-06, výška 6m s výložníkom VUD 30-A-OP

Druh svietidiel (A): LED Cross II 59, 59W, IP 65 (LED SOLAR)

Počet navrhovaných stožiarov (A) : 2 ks

Počet navrhovaných svietidiel (A) : 2 ks

Inštalovaný výkon jedného svietidla (A) :  $P_i = 59 \text{ W}$

Inštalovaný výkon všetkých navrhovaných svietidiel :  $P_i = 2 \times 0,059 = 0,118 \text{ kW}$

Súčasný výkon všetkých navrhovaných svietidiel :  $P_s = 0,118 \text{ kW}$

Spotreba el. energie :  $A = A_1 + A_2$

Zima :  $A_1 = 0,118 \times 180 \times 12 = 255 \text{ kWh}$

Leto :  $A_2 = 0,118 \times 185 \times 8 = 175 \text{ kWh}$

Ročná spotreba el. energie :  $A = 430 \text{ kWh/rok}$

Meranie spotreby el. energie : v jestvujúcom rozvážači verejného osvetlenia.

Tento objekt rieši osvetlenie 1 priechodov pre chodcov na v meste Krompachy na ul. Stará cesta pri križovaní s ul. SNP.

Osvetlenie priechodu pre chodcov je navrhnuté svietidlami s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou, ktoré sú osadené farebne odlišným a výkonnejším zdrojom svetla ako je okolité verejné osvetlenie. Stožiar je osadený cca 2,5 až 3m od stredu prechodu pre chodcov v príslušnom smere jazdy, aby osvetlením chodca vytváralo kontrast medzi tmavým pozadím a chodcom. Svietidla sú navrhnuté od firmy LED SOLAR typu LED Cross II 59, 59 W.

### Montážne práce :

Napojenie je navrhnuté úložným káblom typu 1-AYKY-J 4x16mm<sup>2</sup> napojením na jestvujúci rozvod verejného osvetlenia, stožiar č.1 z jestvujúceho stĺpa VO a stožiar č.2 z rozvodu VO na stĺpe vedenia NN cez prechodovú skrinku SPP0. Kábel sa ukončí v stožiarovej svorkovnici. Prepojenie svietidiel v stožiaroch sa urobí káblom 1-CYKY-J 3x1,5. Istenie je v stožiarovej skrinke poistkou 6A.

Každý stožiar sa uzemní pomocou troch zemniacich tyčí dĺžky 2m, ktoré sa napoja zemniacim vodičom FeZn  $\phi 10\text{mm}$ .

### Zemné práce :

Oceľovú rúrkovú stožiar bude osadený do betónového základu. Podkladom pre vypracovanie projektu bolo zameranie a návrh komunikácie v mierke 1:500.

### Svietidlo pre osvetlenie prechodov pre chodcov :

LED Cross II 59 je svietidlo, ktoré bolo špeciálne vyvinuté pre osvetlenie prechodu pre chodcov v mestách a obciach. Ak je prechod osvetlený týmto svietidlom, vidí vodič

prechádzajúceho chodca v tzv. pozitívnom kontraste, čo znamená, že je chodec z vodičovho pohľadu veľmi dobre osvetlený voči tmavému pozadiu (ceste). Svietidlo má unikátnu vyžarovaciu charakteristiku, jeho svetelný tok je sústredený výlučne do priestoru prechodu a chodec je aj z veľkej vzdialenosti výborne viditeľný. Svietidlo je osadené LED zdrojmi zámerne s inou teplotou chromatickosti (6000 K), ktorá svojim bielym svetlom výborne akcentuje prechod voči okolitému prostrediu, ktoré je zvyčajne žlté osvetlené sodíkovými zdrojmi s teplotou chromatickosti 2000 K. Tým je prechod zvýraznený nielen jasovo, ale aj farebne.

Parametre :

svietidlo: LED Cross II 59

index vernosti podania farieb (CRI) :>70RA (2A-dobré farebné podanie)

farebná teplota svetla (CCT): 6000K (±500K) – studená biela

merný výkon LED : až 136 lm/W

merný výkon svietidla : až 114 lm/W

moduly svietidla : 1x24 LED CREE

životnosť LED: 50 000 – 100 000 hod./L70 CREE

napájacie napätie: 230V AC, 50 Hz, PF>0,85

příkon svietidla: 59W

stupeň krytia : IP 65

možnosť regulácie : nie

rozmery svietidla (D x Š x V): 600 x 160 x 95 mm

hmotnosť svietidla : 5 kg

ostatné : vrátane príruby  $\phi$  60mm

Pozn: Prisvetlenie prechodov nenahrádza bežné verejné osvetlenie, ale výrazne zvyšuje bezpečnosť prechádzajúcich chodcov.

Prevádzka a bezpečnosť :

Pred uvedením do užívania budú navrhnuté zariadenia podrobné východiskovej revízií podľa STN 33 1500 a STN 332000-6.

Verejné osvetlenie musí byť pravidelne čistené a udržiavané. Intenzita osvetlenia nesmie klesnúť vplyvom znečistenia a starnutia svetelných zdrojov a svietidiel, prípadne poruchami niektorých z nich. Svietidlá musia byť najmenej raz za rok vyčistené a umyté, skontrolované, závady odstránené, vadné časti nahradené.

Ochrana pred atmosférickým prepätím :

Všetky kovové časti sa spoja s ochranným vodičom a stožiarom. Stožiare sa navzájom prepoja uzemňovacím vedením, t.j. vodičom FeZn  $\phi$ 10 mm, prípadne uzemnia pomocou troch uzemňovacích tyčí.

Hlavné zásady pre montáž oceľových osvetľovacích stožiarov :

- Stožiare sa osadzujú do betónových základov. Betónový základ musí mať otvory pre vstup a výstup káblov, uzemňovací zvod a otvor pre odvod vody

- Osvetľovacie stožiare sa majú stavať tak, aby dvierka stožiarovej rozvodnice boli umiestnené proti smeru jazdy vozidiel, alebo kolmo na smer jazdy. Pri stavbe základov je treba dbať na túto podmienku vzhľadom na orientáciu vstupných otvorov pre kábel.
- Po vyzretí betónového základu (min. 21 dní) sa stožiar osadí – zafixuje a až potom sa zaistujú el. káble do stožiara, prípadne i uzemňovací bod.
- Montáž svietidiel, resp. výložníkov a svietidiel na stožiar je možné vykonať pred osadením stožiara do základu, alebo až po osadení stožiara pomocou montážnej plošiny
- Montáž el. výbroje a elektroinštalácie môže vykonávať len osoba k tomu oprávnená
- Stožiare majú byť chránené pred atmosférickými výbojmi podľa STN 34 1390, STN 33 2000-5-54 – uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. Napojenie zvodu je možné z vnútornej alebo vonkajšej strany
- Pri montáži je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy pre daný druh montáže
- Pri manipulácii sa nesmú používať oceľové lana, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy
- Podrobný postup montáže je povinná vypracovať tá organizácia, ktorá zabezpečuje realizáciu montáže stožiarov

#### Záver :

Podrobnosti o trasách navrhnutých rozvodov a polohe zariadení sú zrejmé z výkresov. Pred začatím zemných prác treba prizvať užívateľov všetkých podzemných sietí k presnému určeniu polohy vedení, aby pri výkopoch nedošlo k ich poškodeniu. Montážne práce preveďte podľa platných predpisov a noriem STN. Podrobnosti o trasách navrhnutých rozvodov a polohe zariadení sú zrejmé z výkresov. Pred začatím zemných prác treba prizvať užívateľov všetkých podzemných sietí k presnému určeniu polohy vedení, aby pri výkopoch nedošlo k ich poškodeniu. Podrobnosti o trasách navrhnutých rozvodov a polohe zariadení sú zrejmé z výkresov.

#### **Zoznam súradníc stožiarov nasvetlenia priechodu :**

| č. stožiara | X          | Y           | Z     |
|-------------|------------|-------------|-------|
| č. 1        | -288923.76 | -1216094.47 | terén |
| č. 2        | -288921.63 | -1216082.41 | terén |

Prešov : december 2018

Vypracoval : Ing. Prevuzňák

## PROTOKOL

O určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou

1. Zloženie komisie :

predseda : vedúci projektant : Ing. Krafčík Zdeno

členovia : proj. elektro : Ing. Prevužňák Daniel

Stavba : Modernizácia chodníka na ul. Stará cesta, Krompachy

Objekt : Osvetlenie priechodu pre chodcov

Diel : VSR - vonkajší silnoprúdový rozvod

2. Podklady pre vypracovanie protokolu :

- situácia

- normy STN 33 2000-5-51,

3 . Popis prevádzky a činnosti :

Podľa STN 33 2000-5-51 NZA.1.6 je priestor zaradený do kategórie VI – vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme).

Rozhodnutie : Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov podľa STN 2000-5-51 a STN 33 2000-3 následovne :

Prostredie : AB3, AB4, AC1, AD4, AE3, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM1-1, AM2-1, AM3-1, AM6, AM7, AM8-1, AM9-2, AN3, AP1, AQ3, AS2  
konštrukcia : CA1, CB1.

Odôvodnenie :

Rozvody VO sú v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. prílohy č.1 III. časť odst. c) zaradené do skupín podľa miery ohrozenia do skupiny „B“.

Technické zariadenia elektrické skupiny „B“ sú technické zariadenia elektrické s prúdom a napätím, ktoré nie sú bezpečné, a nie sú zaradené v skupine „A“.

V zmysle §19 MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. sú oprávnení na EZ pracovať len elektrotechnici ( §20-§24)

Prešov : september 2018

Vypracoval : Ing. Prevužňák

## Príloha k protokolu

| Vonkajšie vplyvy   | Kód   | Stanovené podmienky   | Charakteristika   |
|--|-------|---|---|
| <b>Prostredia :</b>  |       |   |   |
| Atmosférická vlhkosť   | AB3   | -25°C až +5°C<br>rel. vlhkosť 10-100% obj.<br>abs. vlhkosť 0,5-7 g/m <sup>3</sup> | (vyžadujú sa vhodné opatrenia<br>napr. z konštrukč. hľadiska) |
|  | AB4   | -5°C až +40°C<br>rel. vlhkosť 5-95% obj.<br>abs. vlhkosť 1-29g/m <sup>3</sup>     | (vyžadujú sa vhodné opatrenia<br>napr. z konštrukč. hľadiska) |
| Nadmorská výška  | AC1   | ≤ 2 000m  | (normálna)  |
| Výskyt vody  | AD2   | IPX1 alebo IPX2   | (voľne padajúce kvapky)                                       |
|  | AD3   | IPX3  | (voda padá pod uhlom 60°)                                     |
|  | AD4   | IPX4  | (voda striekajúca)  |
| Výskyt cudzích pevných telies  | AE3   | IP4X  | (malé a veľmi malé predmety)                                  |
| Výskyt korozívnych alebo<br>znečisťujúcich telies  | AF2   | Skúška KA-soľná hmla  | (atmosférický)  |
| Mechanické namáhanie, nárazy   | AG2   | stredný stupeň  | (zabezpečiť vhodné opatrenia)                                 |
| Mechanické namáhanie, vibrácie   | AH2   | stredné   | (zabezpečiť vhodné opatrenia)                                 |
| Výskyt rastlín alebo plesní  | AK2   | nebezpečný  | (zvláštna ochrana)  |
| Výskyt živočíchov  | AL2   | nebezpečný  | (zvláštne ochranné opatrenia)                                 |
| Elektromagnetické, elektrostatické<br>alebo ionizujúce vplyvy, resp.<br>NF elektromagnetické javy                                    |       |   |   |
| - harmonické   | AM1-1 |   | (riadená hladina)   |
| - signal. napätia  | AM2-1 | bez ďalších požiadaviek   | (riadená hladina)   |
| - zmena amplit. U  | AM3-1 |   | (riadená hladina)   |
| - induk. NF. napätie   | AM6   |   | (bez zatriedenia)   |
| - DC prúd v AC sieti   | AM7   |   | (bez zatriedenia)   |
| - vyžar. magn. poľa  | AM8-1 | bezpečné podmienky  | (stredná hladina)   |
| - elektrické polia   | AM9-2 | bezpečné podmienky  | (stredná hladina)   |
| Pozn. VF elektromagnetické javy šíriace sa vedením VO, indukovaním a pod., pre tento prípad sa neposudzujú (t.j. body AM21 až AM41). |       |   |   |
| Slnčné žiarenie  | AN2   | stredné   | (vhodné opatrenia)  |
|  | AN3   | silné   | (vhodné opatrenia)  |
| Seizmické účinky   | AP1   | zanedbateľné  | (normálne)  |
| Búrková činnosť  | AQ3   | priame ohrozenie  | (opatrenia : z vodiče prepätia)                               |
| Vietor   | AS2   | stredný   | (prídavné opatrenia)  |
| <b>Využitie :</b>  |       |   |   |
| Schopnosť osôb   | BA1   | laici   | (normálne)  |
|  | BA4   | poučení   | (normálne)  |
| Dotyk osôb s potenciálom zeme  | BC3   | častý   |   |
| Podmienky evakuácie v prípade<br>nebezpečenstva  | BD1   | normálny  | (z požiar. hľadiska bezpečné)                                 |
| Povaha spracovávaných<br>a skladovaných látok  | BE1   | bez významného nebezp.  | (normálne)  |
| <b>Konštrukcia :</b>   |       |   |   |
| Stavebné materiály   | CA1   | nehorľavé   | (normálne)  |
| Konštrukcia budovy   | CB1   | zanedbateľné nebezpeč.  | (normálne)  |