

1747/57

1747/55

1747/15  
PAVILÓN 6

Legenda PBS:

- Požiarna deliaca konštrukcia, resp. ohraničenie požiarneho úseku
- Ohraničenie požiarne nebezpečného priestoru
- N1.02 - SPB II. Označenie požiarneho úseku
- REI 30 Požadovaná požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie
- REI 30 Požadovaná požiarna odolnosť požiarneho stropu
- EI 30/D3-C Značenie dverí EI - Odolávajúci šíreniu požiaru EI - Brániaci šíreniu požiaru Požiarne uzávery C - Samouzatvárač, KZ - koodinátor zatvárania
- Východ na voľné priestranstvo
- Smer úniku osôb
- 1,5 ÚP 1,5 únikového pruhu (1 ÚP = 550 mm)
- Prenosný hasiaci prístroj CO: s 5 kg náplňou



AUTOR PROJEKTU: Ing. arch. Ladislav Lukáč		 <b>PROLUSTOP, s.r.o.</b> Lúky 421, 020 53, okr. Púchov, info@prolustop.sk	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Šulík			
VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Šulík			
INVESTOR: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin		DÁTUM: 05/2022	ČÍSLO PARÉ:
NÁZOV A MIESTO STAVBY: Univerzitná nemocnica Martin, CT - vyšetrovňa, Rádiologická klinika, pavilón 6 Kollárova 2, parc. č.: 1747/15 k.ú.: Martin, 036 59 Martin		ÚČEL: DSP	
		PROFESIA: PBS	
OBJEKT: SO 01 - Rádiologická klinika, pavilón č. 6		Č.ZAKÁZKY: 2218305	ČÍSLO VÝKRESU: 1
NÁZOV VÝKRESU: Situácia		FORMÁT: 2xA4 MIERKA: 1:250	