



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:  
R-3464/OVO-1350/22/Ca

v Martine, dňa:  
04.10.2022

**Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 2**

Vážený záujemca,

na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie informácií k podlimitnej zákazke „**Stavebné úpravy röntgenového a sono pracoviska Rádiologickej kliniky v pav. 6 UNM**“, ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 195/2022 zo dňa 06.09.2022 pod označením 40031-WYP, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

Na stránke VO boli zverejnené nové dokumenty, medzi nimi aj výpis okien. Vo výpise je okno 02/0 uvedené v rozmere 1450x1560, ale vo výkaze výmer je toto okno pod položkou 173 uvedené ako "Okno plast. - výš.156, šír.170,5 cm". Žiadame o vysvetlenie, ktorý rozmer je správny a opravu podkladov podľa skutočnosti.

**Odpoveď č. 1:**

*Pri okne 02/0 sú ostenia z interiéru väčšie. Zároveň je ale potrebné zachovať súčasný ráz budovy z exteriéru, kde sú všetky okná menšie - rozmer 1450x1560 (projektová dokumentácia).*

*Z dôvodu zachovania exteriérového vzhľadu verejný obstarávateľ upravuje znenie v zmysle vyššie uvedeného vo výkaze výmer predmetu zákazky nasledovne:*

- **položka č. 173 okno plast. - výš.156, šír.145 cm**

V súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním Univerzitná nemocnica Martin v zmysle § 21 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 13.10.2022 do 10:00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční 14.10.2022 o 10:00 hod. Uvedené zmeny termínov budú zároveň predmetom opravného oznámenia.

S pozdravom

.....  
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA  
riaditeľ UNM