



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:
R-3584/OVO-1400/22/Ca

v Martine, dňa:
12.10.2022

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Vážený záujemca,

na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie informácií k podlimitnej zákazke „**Stavebné úpravy röntgenového a sono pracoviska Rádiologickej kliniky v pav. 6 UNM**“, ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 195/2022 zo dňa 06.09.2022 pod označením 40031-WYP, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Posuvné dvere označ. 01

Z predloženého výkresu k posuvným dverám je zrejmé, že dvere budú mať reálnu priechodziu šírku pri plnom otvorení dverí maximálne 1060mm, nie 1200mm. Každé krídlo dverí podľa výkresu má 675mm, spolu 1350mm a pri celkovej šírke otvoru 2410 to vychádza medzi otvorenými dverami na maximálne 1060mm. Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že si je vedomí tejto skutočnosti a bude akceptovať tento skutočný menší priechodzí otvor.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na dodržaní svetlej šírky dverí 1200 mm. Predmetné posuvné dvere budú posunuté za prekklad, čím sa získa priestor na montáž dverí s požadovanou svetlou šírkou. Výkres je priložený v prílohe listu.

V súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním Univerzitná nemocnica Martin v zmysle § 21 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 18.10.2022 do 10:00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční 19.10.2022 o 10:00 hod. Uvedené zmeny termínov budú zároveň predmetom opravného oznámenia.

S pozdravom

.....
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
riaditeľ UNM

Príloha: podľa textu