

poz. č.	popis	m.j.	počet m.j.	jednot. cena	dodávka	montáž
	ČASŤ B					
1	Kaskáda dvoch teplovodných kondenzačných kotlov na zemný plyn (napríklad Vitodens 200 - 45, Viessmann), Q = 15,4 - 81,4, N = 2x 4,8 Nm ³ /h, (napríklad Vitotronic 300-K MW2B) - pripájacia sada WB2B 45/60 kW, s obehovým čerpadlom– 2 ks - spalínová kaskáda 2-itá, D = 80, dva kotly 45/60 kW, prípoj DN 150 - neutralizačné zariadenie s granulátom 8,0 kg, - rozšírenie 2.+3. HK MW2B, - rozširovací sada zmiešavača NTC 10K, - montážna sada pre doplnkovú sadu 2011,	kpl	1			
2	Zásobníkový rýchloohrievač (napríklad Vitocell 100-V CVA 200)	kpl	1			
3	Tlaková expanzná nádoba s vakom (napríklad Reflex NG 50/3), objem 50,0 dm ³ , medium voda, otvárací pretlak 300,0 kPa, hydrostatický tlak 150,0 kPa, - gulový kohút so zariadením MK 3/4",	kpl	1			
4	Zmäkčovací filter a doplňovacie zariadenie (napríklad Reflex Filsoft II), fillset s integrovaným oddelovačom systému	kpl	1			
5	Termohydraulický rozdeľovač – anuloid 120/80, Q = 8,0 m ³ /h, - nástenná konzola pre hydraulickú výhybku,	kpl	1			
6	Modulárny rozdeľovač 2 - násobný DN 40, - upevnenie na stenu pre rozdeľovač DN 40,	kpl	1			
7	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31 DN 32 (napríklad Alpha2 60) - redukcia DN40-DN32,	kpl	1			
8	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M32 DN 40 (napríklad Magna3 40-100F) ,	ks	1			
-	Komínový systém (napríklad Kaminodur EAD) pre kondenzačnú techniku					
	K1 - Zberač kondenzátu KOU 6.31.13 DN 150	kpl	1			
	K2 - Kontrolný otvor 120/180 REU 6.25.25 DN 150, komínové dvierka 120/180 SOT 6.60.03	ks	1			
	K3 - Vstupný T - diel 90 ATU 3.13.90 DN 150	ks	1			
	K4 - Prechodový diel USU 4.20.03 DN/DN1 - 150/150	ks	1			
	K5 - Ukončovací diel ABU 6.40.03 DN 150,	ks	1			
	K6 - Komínový dielec ROM 1.10.03 DN 150, l = 1 000 mm	ks	5			
	K7 - Komínový dielec ROM 1.10.03 DN 150, l = 500 mm	ks	1			
	K8 - Komínový dielec ROM 1.10.03 DN 150, l = 250 mm	ks	1			
	K9 - Stenový držiak HAL 9.12.13 DN 150,	ks	4			
	K10 - Uzemňovacia objímka HAL 5.78.03 DN 150,	ks	2			