



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Všetkým záujemcom

V Nitre dňa 26.06.2018

VEC

Vysvetlenie č. 4 zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra**

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra** uverejnenej dňa 05.06.2018 vo vestníku č. 110/2018 pod číslom 7790-WYP.

Otázka č.1:

Na objekte E1.2'2 So.01 _ stavebná časť „B“, „C“, „D“ chýbajú žľaby aj zvody zTiZnplechu. Je potrebné to dopočítať?

Odpoveď:

- Na bloku C a D je strešná krytina z fólie s vnútorným odvodom dažďovej vody – prvky pre odvod vody sú teda vo výkaze úpravy strechy a vnútornej ZTI.
- Na bloku A je krytina z titánzinkového plechu – vo výkaze je definovaná ako komplet s príslušnými klampiarskymi úpravami, teda aj so žľabmi – žľaby treba naceniť v komplete strešnej krytiny.
- Na bloku A sú strešné zvody z titánzinkového plechu skryté za obkladom z TiZi plechu – vo výkaze sú definované ako súčasť kompletu vonkajšieho obkladu z TiZi plechu – zvody treba naceniť v komplete obkladu z TiZi plechu.

Vid' popis v technickej správe a vo výkresoch.

S úctou

V. r.

Marcela Turčanová
osoba poverená realizáciou procesu VO