

# POZDŁ?NY PROFIL

M 1:500/1:100

Kraj, okres
Druh povrchu

Bratislavské kraj		
Zeľe?	Cyklotrasa	Chodník

БОНІТАТО? - КОНЦОВ? БОН

LOMY A OHYBY TRASY



Potrubie ukončené v skrinke regulácie  
gulovým kohútom DN32 PN16

## POZNÁMKY:


- TRASY JESTV. I OSTATNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ, SÚ IBA IFORMATÍVNE - MUSIA BYŤ UPRESNENÉ PRIAMO PRI REALIZÁCII STAVBY. PO ICH PRESNOM VYTÝČENÍ A RUČNOM ODKOPANÍ, SA MUSIA VÝŠKOVO USPORIADAŤ ABY PRI KRIŽOVANÍ JESTV. INŽ. SIETÍ S PREKLADANÝMI PRIPOJOVACÍMI PLYNOVODMI BOLA REŠEKTOVANÁ STN 73 6005 I
- PREKLÁDKA PRIPOJOVACÍCH PLYNOVODOV S PRÍSLUŠENSTVOM MOŽE BYŤ ZREALIZOVANÁ AŽ PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE OPO V ZMYSLY VYHL: 508/2009 Z.Z. A PREVÁDZKOVATELOM DISTRIBUČNEJ SIETE A NA ZÁKLADE SCHVÁLENÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU SPOLOČNOSŤOU SP - DISTRIBÚCIA, A.S. BRATISLAVA
- PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ NA TRASÁCH PREKLADANÝCH PRIPOJOVACÍCH PLYNOVODOV JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE V ZÁJMOVOM ÚZEMÍ. V MIESTACH ICH KRIŽOVANIA, RESP. SÚBEHU S PROJ. TRASAMI PREKLADANÝCH PRIPOJOVACÍCH PLYNOVODOV JE NUTNÉ PRI VÝKOPE ZVÝŠIŤ OPATRNOSŤ - REALIZOVAŤ RUČNÝ VÝKOP, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU A JE NUTNÉ DODRŽAŤ USTANOVENIA STN 73 6005 A POŽIADAVKY PREVÁDZKOVATELOV TÝCHTO SIETÍ.
- Miesto odpojenia a spátného pripojenia pripojovacích plynovodov musia byť upresnené priamo pri realizácii stavby!

Kŕta upraveného terônu		m.n.m.	165,34	164,34	1,0	165,32	164,32	1,0	165,32	164,32	1,0	165,37	164,37	1,0	165,37
Hĺbka vókopu		m													
Kŕta dna potrubia		m.n.m.													
Kŕta pŕvodného terônu		m.n.m.													
Zrovnávacía rovina		120,00													
Stanišenie v km, m		0,00				0,5m						1,5m			2,6m
PROFIL	MATERIAL	DLŕKA													
SPŕD POTRUBIA NA DLŕKU															
IZOLŕCIA															
SPÔSOB VŕKOPU															

DN32-ŕ42,4x2,6		L=4,0 m	
0		1,5	0
ZOSILNĚ PODLA STN 42 0022 - 2x IZOLŕCIA BRALEN		0,12	2,6
0			0,11
STRŔJOVŕ VŕKOP	RUŕNŕ VŕKOP	STRŔJOVŕ VŕKOP	

Vypracoval:	Andrej Soják	HLP	Ing. Miroslav Soják
Projektant:	Martin Zálesňák	Ved.-proj.	–
Kraj:	Bratislavský	Miesto	Malacky
Investor:	MESTO MALACKY, MSÚ BERNOLAKOVA 5188/1A, 901 01 MALACKY		

t-gas, s.r.o.  
Cesta mládeže 5421  
901 01 Malacky



Dátum	12./2018
-------	----------



Stavba: CYKLOTRASA PEZINSKÁ – PRIEMYSELNÝ PARK	Stupeň	ÚSP a RP
čast': SO 05–Prekládka pripojovacích plynovodov	Formát	A3
	Zák.číslo	2018081
	Mierka	1:20

Výkres: Pozdžňny profil RD p.č. 3329/1 č.d. 42	Výkres číslo: D-03
---	--------------------