


POZ.	POPIS ZARIADENIA	ks
1	TEPELNÉ ČERPADLO aroTHERM VWL 155/2A, VÝKON 14,6 kW (A7/W35), U=400 V, ROZBEHOVÝ PRÚD 16 A, PRÍKON MAX. 16 A, IP 25, OBJEMOVÝ PRIETOK MIN. 1,2 m³/h, REGULÁTOR multiMATIC 700, MODUL VR 70	1
2	HYDRAULICKÁ STANICA VWZ ZMH61, U=400 V, Pmax=6,0 kW	1
3	AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK STORATHERM HEAT HF 300, V=300 l, Mt=0,6 MPa, Tmax=95 °C	1
4	NEPRIAMO VÝHREVNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY STORATHERM AQUA HEAT PUMP AH 300/1, V=300l, F=3,2 m², Mt=1,6/1,0 MPa, Tmax=110/95 °C	1
5	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU NG 50, V=50 l, Mt=0,3 MPa	1
6	RÝCHLOMONTÁŽNA SADA PUMFIX MIX DN 25, kv 6,3, Δp=5,273 kPa, Q=1,445 m³/h, T=37/29,4 °C, Δt=7,6 °C, Y=15,50 kPa, U=230 V, PODLAOVÉ VYKUROVANIE	1
7	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU PRE TUV REFIX DD 33, Mt=1,0 MPa, V=33 l UZATVÁRACIA ARMATÚRA FLOWJET G 3/4" - DODÁVKA ZTI	1


POZNÁMKA:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU REALIZAČNÝ PROJEKT
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ PRI REALIZÁCIÍ BEZ JEHO SÚHLASU
- PROJEKT RIEŠI KONCEPCIU, FUNKČNÉ A DISPOZIČNÉ VZŤAHY, VEĽKOSŤ VYKUROVACÍCH TELIES, TRASY POTRUBIA A NENAHŔADZA, VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA STAVBY
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PODĽA AKTUÁLNYCH PODKLADOV VÝROBKOV A ZARIADENÍ V ČASE SPRACOVANIA PROJEKTU
- UMIESTNENIE ZARIADENÍ UPRESNIŤ PRED MONTÁŽOU S INVETOROM A PROJEKTANTOM
- PRI MONTÁŽNYCH PRÁČACH DODRŽAŤ BEZPEČNOSŤ PRÁCE A SÚVISIACE PREDPISY
- PRI OSADZOVANÍ STROJNÉHO ZARIADENIA DODRŽAŤ POKYNY A NÁVODY VÝROBCOM ZARIADENÍ
- MONTÁŽ ZARIADENÍ A ROZVODOV PREVÁDZAŤ V KOORDINÁCIÍ S OSTATNÝMI PROFESIAMI



te=-16 °C  
B=12

SADA Č.

GENRÁLNY PROJEKTANT: mArchus, s.r.o., Mirka Nešpora 7, 080 01 Prešov				
HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 <b>TP-PROJEKT, s.r.o.</b> NÁMESTIE MIERU 1 080 01 PREŠOV e-mail:tpprojektpo@gmail.com	
Ing. Marek Gmitro	Ing. Oto Scholtz	Ing. Oto Scholtz		
NÁZOV STAVBY, Miesto			DIEL	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ			STUPEŇ	DRS
Spišská Belá parc. č. 1856/4, 1856/1, Spišská Belá			ZÁK. ČÍSLO	TP-26/18
OBJEKT: SO-01, Komunitné centrum			DÁTUM	05/2018
INVESTOR: Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá			FORMÁT	2xA4
OBSAH VÝKRESU:			MIERKA	1:50
DETAIL KOTOLNE			4	