

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum: 12. MÁJ 2017	Príh.: _____	Vyb.: Hud
Ev.č.záznamu:	3077/17	
Číslo spisu:	_____	

Mesto Trnava
Mestský úrad - OIV
Trhová 3
917 71 Trnava

ODBORNÉ STANOVISKO

k projektovej dokumentácii stavby

č. 2297/4/2017

Na základe Vašej žiadosti zn. OIV/128-13161/17/Hud, zo dňa 27.03.2017 prijatej dňa 04.04.2017 Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania predloženú podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby: Komplexná rekonštrukcia bytového domu Golianova 3 v Trnave

Investor: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Zodpovedný projektant: Ing. A. Lišková, ÁVING s.r.o., Tolstého 9, Bratislava

Umiestnenie stavby: Trnava, Golianova 3

1. Predložená dokumentácia a doklady:

- 1.1 Sprievodná správa
- 1.2 Súhrnná technická správa
- 1.3 projektové energetické hodnotenie
- 1.4 Doklady
- 1.5 Plán užívania verejnej práce
- 1.6 Celková situácia stavby
- 1.7 Architektonicko-stavebné riešenie
- 1.8 Statika
- 1.9 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
- 1.10 Zdravotechnika
- 1.11 Plynoinštalácia
- 1.12 Vykurovanie
- 1.13 Vzduchotechnika
- 1.14 Elektroinštalácia a uzemnenie
- 1.15 Výťah

2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Pripomienky a upozornenia: (STA)

2.1 Podlaha balkónov musí mať protišmykovú úpravu v zmysle § 32 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Technické zariadenie – zdvihacie zariadenie - výtah je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

3. Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

Technická inšpekcia, a.s. ako notifikovaná osoba s identifikačným číslom – 1354 vykonáva posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z.z.

Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – plynového zariadenia bolo vydané odborné stanovisko č. 297/4/2017-01.

V Nitre, dňa 21.04.2017



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Roman Mihálik
poverený riadením pracoviska

Kópia: Inšpektorát práce Trnava

Vybavuje: Ing. Zuzana Ivančíková – STA, Ing. Ingrid Mistríková – STA, Ing. Eduard Sabo – EZ,
Ing. Andrea Dráfiiová – TZ, Ing. Igor Zvodár – PZ, Ing. Miroslav Obertáš – STR,
Ing. Marek Šarmír – ZZ



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

CEOC
INTERNATIONAL

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ODBORNÉ STANOVISKO

č. 2297/4/2017-01

**k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia
vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

Dátum vykonania posúdenia: 11.04.2017

Názov zariadenia: Plynoinštalácia – odborné plynové zariadenie

Zariadenie zariadenia: plynové zariadenie skupiny B písm. g), h)
(podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č.1)

Spracovateľ dokumentácie: Ing. Slávka Leitmannová, Prievidza

Umiestnenie zariadenia: Bytový dom, ul. Golianova 6002/3, parc.č. 8399/152, Trnava

Žiadateľ o vydanie odborného stanoviska: Mesto Trnava
Hlavná 1
917 01 Trnava

Podklady na vydanie odborného stanoviska:

1. Žiadosť zn.: OIV/128-13161/17/Hud, zo dňa 27.03.2017
2. Predložená dokumentácia a doklady
 - Technická správa, Ing. Slávka Leitmannová, február 2017
 - Výkresová dokumentácia č.: p-01 až p-08.

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto

odborné stanovisko

konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a. s., pracovisko Nitra o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

V Nitre, dňa: 21.04.2017



za Technickú inšpekciu, a.s.
Jozef Grman
vedúci oddelenia inšpektorov I.

343463

Základné technické údaje:

Druh plynu:	zemný plyn
Najvyšší pracovný tlak:	B g 2 kPa
Svetlosti a dĺžky:	DN 50 – 15 m, DN 32 – 85 m, DN 25 – 70 m, DN 15 – 60 m
Materiál:	ocel triedy 11 353.1
Spôsob vedenia:	nad zemou
Tepelný výkon:	B h 10 kW (24 ks plynových sporákov)
Spôsob odvodu spalín:	otvorený spotrebič bez napojenia na odvod spalín

