

LEGENDA

Š	Kanalizačná šachta ø600
DZ	Dažďová záhrada
VO1	Vsakovací objekt Ecobloc MAXX (Objem 8,4m3) 2,4x2,4x1,46m
D1–4	Exist. dažďové odpadové potrubie

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA GRAVITAČNÁ (PVC)

PREPAD DO VSAKU (PVC)

* Opatrenie skvalitňuje životné prostredie, hlavne v letných mesiacoch, kedy eliminuje negatívne účinky prehrievania zavlažovaním, resp. odparom vody
* Pri realizácii je potrebné dodržať požiadavky normy STN 736005 o súbehu a križovaní inžinierskych sietí.
* Zmeny oproti projektu je treba konzultovať s investorom a projektantom.
* Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť jestvujúce inžinierske siete.

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX - Ing.V. Vlačuška ul. Šumperská 27 Prievidza tel./fax 046/5424 056
	Ing. Vlačuška	Ing. Rus	Ing. Rus	Ing. Vlačuška	
Miesto stavby	Žiar nad Hronom				
Investor	Mesto Žiar nad Hronom Š. Moysesa 46 965 19 Žiar nad Hronom				Zväzok
Stavba	Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom				Formát 3xA4
					Dátum 04/2018
Objekt	SO 10 V.MŠ Rudenkova				Účel RP
Časť	SO10.1 - Technológia				Číslo zákazky 027/2018
Obsah výkresu	Situácia				Mierka 1:500 / Číslo výkresu 10.1-01