MIERKA 1:250

5 0 5 10 15

METER

POŽIARNA NÁDRŽ

železobetónový nádrž, objem 22,0 m3
5,2 x 2,8 x 2,25 m
doplňanie nádrže z vodovodnej prípojky
vstupné poklopy do nádrže 600x600 mm

ŠTRKOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY

trasa pre manipuláciu s BRO odpadom
uskladnenie spracovaného BRO odpadu v skladovacích boxoch
dĺžka priamej časti komunikácie 160,0 m
na konci komunikácie obratisko s manipulačnou plochou

SKLADOVACIE BOXY

betónové oddelovacie boxy na dočasné uskladnenie
spracovaný stavebný odpad pred odvozom
rozdelenie drviny na jednotlivé frakcie

LEGENDA:

- dopravna zancka
- semafor 2916/9
- samostatne stojaci strom vacsieho vyznamu
- PRIS 228 - 584
- skrina UPC
- lampa ulicneho osvetlenia
- stlp trolejoveho vedenia so svietidlom
- stlp trolejoveho vedenia
- oznacenie zelenej plochy
- kanalizacna sachta
- kanalizačný vpust
- plynove supatko
- vodovodne supatko
- hydrant
- sachta vodovodu
- vstupna sachta parovodu
- vstupna sachta kabelovodu
- sachta bez rozlisenia vyznamu
- uroven upravenej podlahy vstupov do objektov

Š... – REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA

- elektrika NN
- elektrika VN
- elektrika verejne osvetlenie
- vodovod
- kanalizacia
- UPC
- kabelovod T–Com
- kabel T–Com
- plyn NTL
- plyn STL
- parovod

UV1 – ULIČNÝ VPUST

BETÓNOVÉ KOMUNIKÁCIE

trasa pre manipuláciu s maloobjemovým odpadom
šírka komunikácie 3,5 m

SKLADOVACIE BOXY

betónové oddelovacie boxy na dočasné uskladnenie
drobný stavebný odpad pred spracovaním

Vstupná brána s bránkou posúvna

Manipulačná brána posúvna

ZELENÉ PLOCHY

plochy určené na výsadbu krovín a drevín
optické oddelenie od súbežnej komunikácie

PRÍPOJKA VODY, VŔTANÁ STUDŇA

úžitková voda
HDPe DN 40, dl. 71,5 m do objektu garáží a skladu
HDPe DN 40, dl. 28,0 m do objektu šatne

VŔTANÁ STUDŇA DN 150

DN studne 150 mm, hĺbka studne 50,0 m
hĺbka studne určená hydrogeologom, čerpacou skúškou
ponorné čerpadlo GRUNDFOS SP 8A–37,
5,5 kW, IP 68, 90m výtlak, 90,0 l/min.
prípojka NN k ponornému čerpadlu

Napojenie zavlažovania,
záhradný ventil,
uzáver s vypúšťaním v šatni

1 x vodomer
ZENNER ETKO–M
2,5–110–1/2" R80H40V

napojenie ponorného
čerpadla z rozvádzača NN
CYKY 5Cx2,5 mm2, dl. 10,0 m

LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

SO01 Príprava územia
SO02 Komunikácie a spevnené plochy
SO03 Terénne a sadové úpravy
SO04 Oplotenie
SO05 Vodné hospodárstvo
- SO05.1 Vodovodná prípojka
- SO05.2 Splašková kanalizačná prípojka, žumpa
- SO05.3 Dažďová kanalizácia, vsakovanie

SO06 NN rozvody
SO07 Kamerový systém
SO08 Areálové osvetlenie
SO09 Zariadenia zberného dvora
- SO09.1 Prevádzkové budovy
- SO09.2 Garáže a skladovacie priestory
- SO09.3 Zariadenia zberného dvora

LEGENDA:

	OPLOTENÁ PLOCHA CELKOM = 11 200,0 m²
	ZAZELENENÉ PLOCHY = 1940,0 m²
	ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ PLOCHY = 1995,0 m²
	KOMUNIKÁCIE BETÓNOVÉ = 3690,0 m²
	MANIPULAČNÉ PLOCHY BETÓNOVÉ = 2930,0 m²
	STAVEBNÉ OBJEKTY = 580,0 m²
	CESTNÁ VÁHA = 65,0 m²
	VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPe DN 40
	NAVRHOVANÉ OPLOTENIE_ vlastnictvo z jednej strany
	HRANICA PARCELY m²
	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PVC-U DN 200 SN8, V SPÁDE 2,0%
	SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PVC-U DN 150 SN10

POZNÁMKY
- ZMRŠŤOVACIE ŠKÁRY CEMENTOBETÓNOVEJ VRSTVY REALIZOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

SO05.1 PRÍPOJKA VODY

date/dátum	revision/zmena	vypracoval/elaborated by	kontroloval/checked by

profession/profesia :

VYPRACOVAL: / ELABORATED BY:	Ing. Miloslav Remiš	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: / RESP.PROJECT ENGINEER:	Ing. Miloslav Remiš	
KONTROLOVAL: / CHECKED BY:	Ing. Miloslav Remiš	
STUPEŇ: / LEVEL:	dokumentácia pre stavebné povolenie	ZÁK.ČÍSLO: 2016/59 — VODNÉ HOSPODÁRSTVO

general designer/generálny projektant :

HLAVNÝ PROJEKTANT: / PROJECT MANAGER:	Ing. Miloslav Remiš	AUTOR: / AUTHOR: Ing. Miloslav Remiš
INVESTOR: / INVESTOR:	Obec Chtelnica, Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica	
PARCELA: / PARCEL OF LAND:	správovdna správa	MIESTO STAVBY: / LOCATION BUILDING: Chtelnica

AQUAREST environmental technology
Projektovanie, výstavba, servis vodohospodárskych stavieb
Brodno č.10, 010 14, 0903/545 585

PROJEKT: / PROJECT: ZBERNÝ DVOR OBCE CHTELNICA
SO05.1 PRÍPOJKA VODY

OBSAH VÝKRESU: / NAME DESIGN: SITUÁCIA STAVBY

MIERKA: / SCALE: 1:250
DÁTUM: / DATE: 12/2016
FORMÁT: / FORMAT: 10xA4
ZÁK. ČÍSLO: / PROJECT No.: 2016/59
ČÍSLO VÝKRESU: / DRAWING No.: PRIL–E1