

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave, dňa 04.11.2022

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 – Hrubý Šúr – kanalizácia a ČOV

Verejný obstarávateľ **Obec Hrubý Šúr, so sídlom Hrubý Šúr 205, 903 01 Hrubý Šúr, IČO: 00 305 987** (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 19.10.2022 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 202-573627 a dňa 20.10.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 227/2022 pod označením 44372 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Hrubý Šúr – kanalizácia a ČOV“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer " SO 04 PREPOJOVACIE POTRUBIA-4.1 kanalizácia-gravitačná, 4.2 kanalizácia-výtlač , 4.3 vodovod" sme zistili nesúlad medzi montážnou a materiálovou položkou (nesedí súčet): Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160 = 5,000 m ale Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN = 0,200 ks x 1m = 0,20 m Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN = 0,400 ks x 2m = 0,80 m spolu = 0,20 + 0,80 = 1,00 m (chýbajú 4m) opraví VO výkaz výmer?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Áno, Verejný obstarávateľ upraví výkaz výmer, a to: Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN v počte 1ks</p>

	<p>Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN v počte 2 ks.</p> <p>Verejný obstarávateľ poskytne upravený výkaz výmer samostatnou zmenou súťažných podkladov.</p>
2	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer " SO 04 PREPOJOVACIE POTRUBIA-4.1 kanalizácia-gravitačná, 4.2 kanalizácia-výtlak , 4.3 vodovod" sme zistili nesúlad medzi montážnou a materiálovou položkou (nesedí súčet): Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 200 = 22,000 m ale Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 200 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN = 0,835 ks x 6,000 = 5,010 m Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 250 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN = 0,501 ks x 6,000 = 3,006 m spolu = 5,010 + 3,006 = 8,016 m (chýba 13,984m) opraví VO výkaz výmer?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Áno, Verejný obstarávateľ upraví výkaz výmer, a to:</p> <p>Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 200 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN v počte 4ks.</p> <p>Verejný obstarávateľ poskytne upravený výkaz výmer samostatnou zmenou súťažných podkladov.</p>
3	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer " SO 04 PREPOJOVACIE POTRUBIA-4.1 kanalizácia-gravitačná, 4.2 kanalizácia-výtlak , 4.3 vodovod" sme zistili nesúlad medzi montážnou a materiálovou položkou (nesedí súčet): Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 250 = 15,000 ale Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 250 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN = 0,835 ks x 6,000 m = 3,006 m opraví VO výkaz výmer?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Áno, Verejný obstarávateľ upraví výkaz výmer, a to:</p> <p>Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 250 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN v počte 3ks.</p> <p>Verejný obstarávateľ poskytne upravený výkaz výmer samostatnou zmenou súťažných podkladov.</p>
4	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer " SO 04 PREPOJOVACIE POTRUBIA-4.1 kanalizácia-gravitačná, 4.2 kanalizácia-výtlak , 4.3 vodovod" sme zistili nesúlad medzi montážnou a materiálovou položkou (nesedí súčet): Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300 = 10,000 m ale</p>



TATRA TENDER

<p>Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN = 0,334 ks x 6,000 = 2,004 m opraví VO výkaz výmer?</p>
<p>Odpoveď: Áno, Verejný obstarávateľ upraví výkaz výmer, a to: Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN v počte 2ks Verejný obstarávateľ poskytne upravený výkaz výmer samostatnou zmenou súťažných podkladov.</p>

TATRA TENDER
Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava

JUDr. Gabriela Heribanová

Tatra Tender s.r.o.