



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Všetkým záujemcom

V Nitre dňa 15.05.2018

VEC

Vysvetlenie č. 8 zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Výstavba cintorína Nitra - Chrenová**

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Výstavba cintorína Nitra - Chrenová** uverejnenej dňa 30.3.2018 vo vestníku č. 64/2018 pod číslom 4481-WYP.

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer v pol. č. 187 Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm je uvedená výmera 1695 m². Strecha má cca 260 m² a ak by sa latovalo aj zo spodu aj zvrchu a rátali kontralatovanie ako latovanie tak nám to vychádza 3x260 m² teda cca 780 m².

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie ako k požadovanej výmere 1695 m² došiel a prípadne či na nej trvá.

Odpoveď:

Uchádzač je v zmysle zmluvy o dielo a súťažných podkladov povinný sa podrobne oboznámiť s projektovou dokumentáciou, najmä s jej textovou a výkresovou časťou. Zohľadňujúc odbornú starostlivosť, s ktorou má uchádzač pripraviť ponuku, je uchádzač povinný zvážiť všetky aspekty vplývajúce na ponúknutú cenu diela. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ v tejto položke upravuje množstvo na "kpl".

187	K	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	kpl	0,00	0,00
-----	---	--	-----	------	------

Otázka č. 2:

Podľa súťažných podkladov v bode 20 Obsah ponuky v časti 20.2.2 je uvedené nasledovné ci.: „Návrh zmluvy o dielo (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov) ktorý bude v súlade s prílohou č. 3, týchto súťažných podkladov; - predložiť elektronicky.“

1. Požaduje verejný obstarávateľ k návrhu zmluvy o dielo predložiť i prílohy?



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

2. V prípade ak na predchádzajúcu otázku je odpoveď áno, ktoré prílohy požaduje verejný obstarávateľ predložiť?
3. V prípade ak verejný obstarávateľ požaduje predložiť Prílohy zmluvy č. 2 cenovú ponuku, požaduje ju predložiť 2x (1x ako prílohu k zmluve a 1x ako splnenie podmienky časti 20.2.3, ktorá je uvedená v súťažných podkladoch)?
4. V prípade ak verejný obstarávateľ požaduje predložiť Prílohu zmluvy č. 3 Zoznam známych subdodávateľov, ktoré stĺpce v tabuľke majú byť vyplnené uchádzačom?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky podľa bodu 20 súťažných podkladov – Obsah ponuky.

- Návrh zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov, bez príloh;
- Rozpočet diela (Ocenený výkaz výmer) sa predkladá elektronicky samostatne podľa bodu 20.2.3. súťažných podkladov;
- Zoznam známych subdodávateľov bude vyplňať až úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy v zmysle súčinnosti uchádzača pred podpisom zmluvy.
- Ostatné dokumenty podľa súťažných podkladov sa predkladajú tak ako je popísané v súťažných podkladoch.

Otázka č. 3:

Lavička je navrhnutá v prevedení z dubových lamíel, pričom všetky ostatné lavičky sú v prevedení z tropického dreva. Platí teda požiadavka na dubové drevo?

Odpoveď:

Nie, neplatí požiadavka na dubové drevo, uvažujte, že lavička bude v prevedení z tropického dreva.

Otázka č. 4:

Prosím uviesť celkovú šírku a dĺžku lavičky.

Odpoveď:

Celková šírka lavičky je 460 mm a celková dĺžka lavičky je 615 mm.

Otázka č. 5:

Konkretizovať podklad (betónový) rozmery, zloženie:

Odpoveď:

Betónový podklad - betón triedy C16/20 (QO) obložený kamenným obkladom hr. 30 mm na výšku 400 mm.

Zloženie betónu je dané je triedou.

Rozmery betónu, ktorý tvorí samotný podklad lavičky sú:

Šírka 400 mm dĺžka 555 mm výška 500 mm

Všetky rozmery a použité druhy materiálu sú na výkrese D.14 —08 PITNÁ FONTÁNA - FON 1



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Verejný obstarávateľ zároveň týmto informuje záujemcov, že súčasne s vysvetlením na doručené otázky posunul lehotu na predkladanie ponúk – príslušné oznámenie (tzv. korigendum) bude zverejnené vo vestníku v priebehu najbližších dní.

S úctou

v. r.

Marcela Turčanová

Osoba poverená realizáciou procesu VO