



MESTO TRENČÍN  
MIEROVÉ NÁMESTIE 2  
911 64 TRENČÍN

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

UP-VO/2019/791/80090/SOK

JUDr. Marta Sokolíková  
032/6504265

06.05.2019

**Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 3**

Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi bola prostredníctvom systému Josephine dňa 26. 04. 2019 doručená Žiadosť záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov k **podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác: Stavba „Cyklotrasy, SO – ul. Zlatovská, SO – prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná“ v Trenčíne**, ktorá bola vyhlásená vo **Vestníku verejného obstarávania č. 70/2019** zo dňa **09.04. 2019**, pod sp. zn.: **6937-WYP**.

Verejný obstarávateľ poskytuje všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady a ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi toto vysvetlenie:

**Otázka č.1 záujemcu:**

„SO ul. Zlatovská

otázka č. 1. Vo výkaze výmer v pol. 10 je frézovanie živ. krytu hr. do 4 cm a v pol.57 asfaltový betón AC 11 O hr. 40 mm, rovnako je to aj v technickej správe, ale vo všetkých výkresoch vzorových priečných rezov PF1 – PF5 sa uvádza vybúranie asfaltu v hr. 50 mm a nová vrstva AC 11 O rovnako v hr. 50 mm. Môže VO určiť ktoré hodnoty sú správne a dať tento rozpor do súladu“.

**Odpoveď č. 1 verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že opravil administratívnu chybu v súťažných podkladoch vo výkaz výmer SO ul Zlatovská a technickú správu k objektu OS u. Zlatovská tak, aby boli v súlade s výkresmi vzorových priečných rezov PF1-PF5, kde sa mení položka č. 10 nasledovne:

Miesto pôvodného :

10	221	11315-1213	Frézovanie živ. krytu hr. do 4 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	1 793,000	m2
----	-----	------------	---	-----------	----

Na nové:

10	221	11315-1213	Frézovanie živ. krytu hr. <u>do 50 mm</u> , š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	1 793,000	m2
----	-----	------------	--	-----------	----

Zároveň verejný obstarávateľ opravuje administratívnu chybu v súťažných podkladoch vo výkaz výmer SO ul. Zlatovská v položke č. 57, ktorú rozdelil na dve položky tak, že doplnil novú položku č. 58 nasledovne:

Miesto pôvodného:

57	221	57713-52111	Asfaltový beton AC-11 O; CA 45/80-55; II; STN EN 13108-1 hr. 40 mm $683,00+63,00+414,00+31,00+880,00*25/100$ $= 1411.000$	1 411,000	m2
----	-----	-------------	--	-----------	----

Na nové:

57	221	5771352111	Asfaltový beton AC-11 O; CA 45/80-55; II; STN EN 13108-1 hr. 40 mm $683,00+63,00 = 746,000$	746,000	m2
58	221	577144222	Asfaltový betón AC 11 O; CA 45/80-55; II; STN EN 13108-1 hr. 50 mm, "preplátovanie + výmena krytu vozovky" $414+31+880 = 1325,000$	1325,000	m2

Upozorňujeme záujemcov, že doplnením (vložením) položky č. 58 sa prečíslovali ostatné položky od č. 58, to.zn. že pôvodná položka č. 58 je teraz položka č. 59 a tak ďalej.

So zmenou hrúbky frézovania je spojená aj zmena hmotnosti sute a týka sa položiek vo výkaz výmer od pol.č. 116 po č. 120, ktoré boli zároveň aj prečíslované a sú v upravenom výkaz výmere SO –ul. Zlatovská pod pol.č 118 -122 nasledovne:

Miesto pôvodného:

116	272	97908-2212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	1 406,357	t
117	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	1 406,357	t
118	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute $1406,357*17 = 23908.069$	23 908,069	t
119	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	1 406,357	t
120	272	99722-1845	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	1 406,357	t

Na nové:

118	272	979082212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	1 451,181	t
119	272	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	1 451,181	t
120	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute $1451,181*17 = 24670,077$	24 670,077	t
121	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	1 451,181	t
122	272	997221845	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	1 451,181	t

V prílohe prikladáme v tejto súvislosti upravený Výkaz-výmer SO ul. Zlatovská a Technickú správu k objektu SO ul. Zlatovská.

**Otázka č.2 záujemcu:**

„Otázka č. 2. Vo výkaze výmer v pol. 62 je nesprávne vypočítaná výmera dlažby betónovej hr. 60 mm:  $984,0 * 1,01 = 993,84 \text{ m}^2$ . Môže VO opraviť danú položku?“

**Odpoveď č. 2 verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ opravuje administratívnu chybu v súťažných podkladoch vo výkaz výmer SO ul Zlatovská v položke č. 62 nasledovne:

Miesto pôvodného:

62	MAT	592 450251	Dlažba betónová hr. 60 mm 984,00*1.01	823,150	m2
----	-----	------------	--	---------	----

Na nové:

63	MAT	592 450251	Dlažba betónová hr. 60 mm 984,00*1.01= 993,840	993,840	m2
----	-----	------------	---	---------	----

V prílohe prikladáme v tejto súvislosti upravený Výkaz-výmer SO ul. Zlatovská.

**Otázka č.3 záujemcu:**

„Vo výkrese č. 4 Vzorový priečny rez PF3 je zastávkový pruh ohraničený obrubníkmi 20/30/100 cm. Vo výkaze výmer dané obrubníky chýbajú. Môže VO chýbajúcu položku doplniť alebo opraviť nesúlad?“

**Odpoveď č. 3 verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ upravuje výkaz výmer SO – Zlatovská v položke č.112 nasledovne :

Miesto pôvodného:

112	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 520,00*1,01 = 525.200	525,200	kus
-----	-----	------------	---	---------	-----

Na nové:

112	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu $242,00+157,00+56,00+65,00 = 520,000$ $41,00 = 41,000$	561	m
-----	-----	-----------	---	-----	---

Touto zmenou sa zmenilo aj lôžko pod obrubníky, v pôvodnom výkaz výmere SO – Zlatovská pol. č. 113 na pol. č. 115 nasledovne:

Miesto pôvodného:

113	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 $515,00 \cdot 0,25 \cdot 0,30 = 38,625$ $(242,00 + 157,00 + 56,00 + 65,00) \cdot 0,35 \cdot 0,30 = 54,600$ $35,00 \cdot 0,60 \cdot 0,30 = 6,300$	99,525	m3
-----	-----	------------	--	--------	----

Na nové:

115	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 $515,00 \cdot 0,25 \cdot 0,30 = 38,625$ $(242,00 + 157,00 + 56,00 + 65,00) \cdot 0,35 \cdot 0,30 = 54,600$ $35,00 \cdot 0,60 \cdot 0,30 = 6,300$ $41,00 \cdot 0,40 \cdot 0,30 = 4,920$	104,445	m3
-----	-----	-----------	---	---------	----

Zároveň bola doplnená položka č. 114 vo výkaz výmer SO – ul. Zlatovská nasledovne:

114	MAT	592174912	Obrubník cestný SO 100/20/30 100x20x30 $41,00 \cdot 1,01 = 41,410$	41,410	kus
-----	-----	-----------	---	--------	-----

Pôvodná položka č. 114 je teraz uvedená pod položkou č. 116.

V prílohe prikladáme v tejto súvislosti upravený Výkaz-výmer SO ul. Zlatovská.

#### **Otázka č.4 záujemcu:**

„SO prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná

otázka č. 4. Vo výkaze výmer v pol. 39 je nesprávne určený počet zvislých dopravných značiek. Vo výkrese Situácia č. 2 je ich cca o 12 ks viac. Môže VO doplniť chýbajúce počty značiek?“

#### **Odpoveď č. 4 verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ opravuje administratívnu chybu vo výkaz výmer SO prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná v položke č. 39 počet zvislých dopravných značiek nasledovne:

Namiesto pôvodného:

39	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty "A16" 4 = 4.000 "C8" 6 = 6.000 "C12" 2 = 2.000 "B31a" 2 = 2.000 "E7" 1 = 1.000	15,000	kus
----	-----	------------	---	--------	-----

Na nové:

39	221	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty "A16" 4 = 4,000 "C18" 2 = 2,000 "C8" 2 = 2,000 "IP6" 10 = 10,000 "C12" 4 = 4,000 "B31a" 2 = 2,000 "C16" 2 = 2,000 "P1" 1 = 1,000	27,000	kus
----	-----	-----------	--	--------	-----

Zároveň verejný obstarávateľ zmenil položku. č 40, 41, 42,43,44 a doplnil nové položky č. 45, 46 a 47 vo výkaz výmer SO prepojenie ul. Zlatovská –Hlavná nasledovne:

Namiesto pôvodného:

40	MAT	404 452570	Značka dopravná výstraž. reflexná AL A16	4,000	kus
41	MAT	404 453500	Značka dopravná zákaz. reflexná AL B31a	2,000	kus
42	MAT	404 454150	Značka dopravná príkaz. reflexná AL C12	6,000	kus
43	MAT	404 454405	Značka dopravná príkaz. reflexná AL C18	2,000	kus
44	MAT	404 456405	E7 (až E8e) 500x150 mm AL lisovaná	1,000	kus

Na nové:

40	MAT	404420205	Značka dopravná P1, P4 - P7 na Al podklade reflex. tr. 1 založ. Al okraj 700 mm	1,000	kus
41	MAT	404452570	Značka dopravná výstraž. reflexná AL A16	4,000	kus
42	MAT	404453500	Značka dopravná zákaz. reflexná AL B31a	2,000	kus
43	MAT	404454150	Značka dopravná príkaz. reflexná AL C12	4,000	kus
44	MAT	404454405	Značka dopravná príkaz. reflexná AL C18	2,000	kus

Doplnené nové položky:

45	MAT	404454581	Značka dopravná C8	2,000	kus
46	MAT	4044545832	Značka dopravná 1000x1500 C16	2,000	kus
47	MAT	4044550363	Značka dopravná IP6	10,000	kus

Upozorňujeme záujemcov, že doplnením (vložením) položky č. 45,46,47 vo výkaz výmer SO prepojenie ul. Zlatovská –Hlavná sa prečíslovali ostatné položky od č. 48, to.zn. že pôvodná položka č. 45 je teraz položka č. 48 a tak ďalej.

V prílohe prikladáme upravený výkaz výmer SO prepojenie ul. Zlatovská –Hlavná.

#### **Otázka č.5 záujemcu:**

„Vo výkaze výmer v pol. 28 je nesprávne vypočítaná dĺžka stĺpikov:  $3,00 \cdot 15 = 45,0$  m. Môže VO opraviť danú položku aj vzhľadom na predchádzajúcu otázku?“

#### **Odpoveď č.5 verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy položku č. 27 a č. 28 vo výkaz výmer SO prepojenie ul. Zlatovská –Hlavná nasledovne:

Namiesto pôvodného:


27	015	33817-1123	Osadzovanie stĺpikov ocel'. do 2,6 m so zabet.	15,000	kus
28	MAT	404 459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový 3,00*15	36,000	m

Na nové:

27	015	338171123	Osadzovanie stĺpikov ocel'. do 2,6 m so zabet.	25,000	kus
28	MAT	404459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový 3,00*25 = 75,000	75,000	m

V prílohe prikladáme upravený výkaz výmer SO prepojenie ul. Zlatovská –Hlavná.

**Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedenú odpoveď verejného obstarávateľa**

  
Mgr. Richard Rybníček  
primátor mesta Trenčín

Prílohy:

výkaz výmer SO ul. Zlatovská

Technická správa k SO ul. Zlatovská

výkaz výmer SO prepojenie ul. Zlatovská –Hlavná.