

Slovenské národné múzeum  
Vajanského nábr. 61/2  
810 06 Bratislava - Staré Mesto

## **ODBORNÉ STANOVISKO k projektovej dokumentácii stavby č. 984/1/2021**

Na základe Vašej žiadosti zn. SNM-5500/2021-MBe/2358 zo dňa 24.3.2021 prijatej dňa 30.3.2021 Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania, predloženú podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby:                      Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia Hradu.  
SO 01 Hrad Krásna Hôrka, časť B stredný hrad a časť C (dolný hrad)

Investor:                              Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Zodpovedný projektant:              prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

Umiestnenie stavby:                  obec Krásnohorské Podhradie

1. Predložená dokumentácia a doklady:

- 1.1. Sprievodná správa
- 1.2. Súhrnná technická správa
- 1.3. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
- 1.4. Temperace expozičných priestor zámku s riadením ochrany od hodnoty rosného bodu v interiéri
- 1.5. Správa z konzultačnej a poradenskej činnosti – úprava hodnotných kamenných a drevených prvkov
- 1.6. Predbežná správa z archeologického výskumu
- 1.7. Situácia celková
- 1.8. Búracie práce
- 1.9. Navrhované konštrukcie
- 1.10. Detaily
- 1.11. Výkazy okien, dverí, prikladacích otvorov
- 1.12. Statika
- 1.13. Zdravotechnika
- 1.14. Vykurovanie
- 1.15. Vzduchotechnika

- 1.16. Elektroinštalácia, osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
  - 1.17. Elektroinštalácia, vnútorné slaboprúdové rozvody, EPS a HSP
  - 1.18. Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie
  - 1.19. Úpravy terénu
  - 1.20. Cesty a spevnené plochy
  - 1.21. SRTP
  - 1.22. POV
2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

### odborné stanovisko :

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienku, ktorú je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1. V projektovej dokumentácii 20-2 SRTP sú uvedené neplatné normy STN 33 2000-1:2000, STN 33 2000-3:2000, STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-523:2004. /EZ/

Na kanalizácii je prevádzkovateľ povinný podľa § 39 zákona 364/2004 Z.z. a vyhl. č. 200/2018 Z.z. vykonať skúšky tesnosti.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Uvedená pripomienka a upozornenie nebráni vydaniu stavebného povolenia.

3. Poznámka:

Zo strany projektantov stavebnej časti projektovej dokumentácie boli zohľadnené všetky relevantné požiadavky uvedené v zápise zo stretnutia zo dňa 29.4.2019 na hrade Krásna Hôrka, týkajúce sa bezpečnostno-technického riešenia priestorov pre bezpečné užívanie stavby návštevníkmi hradu.

Technická inšpekcia, a.s. ako oprávnená právnická osoba vykonáva posúdenie podrobnejšej projektovej dokumentácie (napr. realizačný projekt), ak je o toto požiadaná, alebo ak to určil v záväzných podmienkach stavebný úrad podľa § 66 stavebného zákona, o čom vydá odborné stanovisko.

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (**predkolaudačnú inšpekciu**).

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva skúšky tesnosti v zmysle § 39 zákona 364/2004 Z. z. a vyhl. č. 200/2018 Z. z.

V Bratislave dňa 27.04.2021



za Technickú inšpekciu

Ing. Ľudovít  
riaditeľ pracoviska

Kópia :

Inšpektorát práce  
Masarykova 10  
040 01 Košice

Vybavuje: Ing. Maljarčík /ST/  
Ing. Molnár /EZ/  
Ing. Peťko /TZ/