


REFERENČNÉ FOTO - zdroj Gerhardt Braun (použiť porovnateľné)

ODPADY - II.

**PBS PROFI**  
Ing. Jozef CINCULA  
Tranovského 20/951 | 040 01 Košice  
tel.: + 421 948 016 532  
e-mail: pbsprofi@gmail.com



ODPADY - II. SPB


NEVÝROBNÁ STAVBA  
HORLAVÝ KONŠTRUKČNÝ CELOK

12) Požiarne steny jednopodlažných stavieb - EI 45 D1\*, R 45 D1\*  
resp. REI 45 D1\*  
13) Požiarne uzávery otvorov jednopodlažných stavieb -  
EW/EI 30 D1 - C\*  
14) Zvislé požiarne pásy v obvodových stenách a obvodové steny bez  
pož. otvorených plôch jednopodlažných stavieb - EW/EI 30 D1\*  
(z vnút. str./z vonk. str.), R 30 D1\* resp. REI/REW 30 D1\*  
Požiarne klapky a chránené potrubia VZT - EI 30 D1 + C a EI 30 D1

\* - stavba bude s horľavým konštrukčným celkom a preto bude s  
konštrukciami druhu D3. Požiarne pásy pri tejto stavbe nie sú  
požadované.

LEGENDA NAVRHOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ

- CHODNÍKY - MLATOVÉ
- SPEVNENÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA OBDĹŽNIKOVÉHO TYPU

revízia	obsah	dátum
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK		
 slovenské národné múzeum slovak national museum	kód projektu	KH-17-01-A
	časť dokumentácie	B1
	dátum	07/2021
	stupeň	RPD
názov projektu	OBNOVA HRADU KRÁSNA HÔRKA A REVITALIZÁCIA BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA HRADU	profesia B1 Protipožiarna bezpečnosť stavby
miesto stavby	OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	
číslo parcely	parcely riešeného územia vid. Súhrnná technická správa	
investor, stavebník	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, VAJANSKÉHO NÁBREŽIE 2, P.O. BOX 13, 810 06 BRATISLAVA	
autor	Ing. arch. R. ERDÉLYI, PhD., Ing. arch. M. KOTRUS, Ing. arch. A. KOTRUSOVÁ, PhD., Ing. M. ŠTEFANIDESOVÁ, Ing. arch. B. VACHOVÁ, PhD., Ing. arch. M. VAŇO, Ing. D. Lavrinčíková, PhD.	
vypracoval	Ing. JOZEF CINCULA	
zodpovedný projektant	Ing. JOZEF CINCULA	formát 2x A4 mierka 1:100
obsah výkresu	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	staveb. objekt SO 10 výkres č. B15