


3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S



QM1
MSO-125-3
125A

FO1
SVC-350-3N-MZS

FA1
LIN-63C-3
63A

FA2
LIN-32C-3
32A

FA3
LIN-32C-3
32A

FA4
LIN-16C-3
16A

FA5
LIN-16C-3
16A

FA6
LIN-16C-3
16A

FA7
LIN-16C-3
16A

FA8
LIN-10C-1
10A

FA9
LIN-16C-1
16A

PEN

PRIVOD	UZEMNENIE	UZEMNENIE	UZEMNENIE	UZEMNENIE	UZEMNENIE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
WLK1 1-CKE-R 4x50	WLKUS H07-V-K 35 z/2	WLEP201 H07V-U 6 z/2	WLEP202 H07V-U 6 z/2	WLEP203 H07V-U 6 z/2	WLEP204 H07V-U 6 z/2	WL1 1-CKE-R 5x16	WL2 1-CKE-R 5x6	WL3 1-CKE-R 5x6	WL4 1-CKE-R 5x2,5	WL5 1-CKE-R 5x2,5	WL6 1-CKE-R 5x2,5	WL7 1-CKE-R 5x2,5	WL8 CKE-R-U 3x2,5	WL9 CKE-R-U 3x2,5

POLE 1
600x1200x300mm

ROZMAZAČ HLAVNÝ	HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SPOJOVACIA	POSPÁJANIE DOPLNKOVÉ	POSPÁJANIE DOPLNKOVÉ	POSPÁJANIE DOPLNKOVÉ	POSPÁJANIE DOPLNKOVÉ	VÝVOD 400V KOMERČIOMAT	VÝVOD 400V PEC	VÝVOD 400V PÁNICA	VÝVOD 400V SPORÁK	VÝVOD 400V VĎALNÝ PULT	VÝVOD 400V VĎALNÝ PULT	VÝVOD 400V UMÝVADLA	VÝVOD 230V	VÝVOD 230V

Wpracovci: A.BRISUDA	AKCE: Prístavba zdkladnej školy	Investor: Obec Suché nad Parnou	Zak.číslo: EL2021-85	A.K.: 2021	Ústú: 5
Kontrolóvi: ING.J.BRISUDA	Suché nad Parnou	Obsch: ROZVADZAČ RK1	Zmēno/Datum: N	V.č.: 506	List: 3
Datum : 12/2021	50.01.5 – Elektroinštalácia, bleskozvod a slaboprúdové rozvody				