

## Vysvetlenie súťažných podkladov č. II

### Otázka:

Žiadame o poskytnutie PD časť Rekuperácia učební, ktorá v poskytnutých SP absentuje a dôležitá pre jednoznačné a úplné ocenenie daných prác. **Zároveň žiadame o posun termínu na predkladanie ponúk o čas, za ktorý nám bude poskytnutá daná požadovaná PD .**

### Odpoveď:

Rekuperácia učební je riešená autonómnymi lokálnymi jednotkami. Každá učebňa funguje samostatne podľa aktuálneho stavu. Ich poloha je zrejماً z výkresov stavebnej časti. Nie sú potrebné žiadne rozvodné potrubia vzduchu po budove. Je potrebný prívod električky a dátová zásuvka/internet/ ku každej jednotke. Uvedené je riešené v časti elektro aj s výkazom. V zdravotníctve je riešenie odvodu kondenzátu. Je potrebná stavebná príprava - prierazy/ sú okótované v stavebnej časti/. Samotná dodávka bude obsahovať rekuperačnú jednotku s dohrievačom vzduchu včetně kapotáže a horného výdychu, príruby do steny a vonkajšie mriežky/ vid' výkaz výmer/.

Ako príkladný produkt bol vo výkaze uvedený DUPLEX 850 Inter od firmy Atrea. Technická dokumentácia k nemu ako aj ku hocakému ekvivalentnému produktu je voľne prístupná zväčša na stránke výrobcu alebo u samotného výrobcu.

Ide o ucelené zariadenie, kde nie je čo viac projektovať. Príkladné zariadenie bolo navrhnuté priamo pre školy. Upozorňujeme, že rekuperačné jednotky pre kancelárske priestory alebo rodinné domy sú nevhodné pre školy, a tieto nebudú považované za ekvivalentné, pretože v triede sa vyskytuje viac osôb na danú plochu a škola má špecifický režim. Taktiež je potrebné, aby zariadenie malo jednoduché ovládanie a nebolo možné do jeho chodu nechcene zasahovať.

### Upozornenie:

Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. **Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku/materiálu, alebo výrobok/materiál konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní, v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, nahradiť takýto výrobok/materiál ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú určené. Pri výrobkoch/materiáloch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. **V prípade predloženia ekvivalentného výrobku/materiálu, uchádzač na to v ponuke upozorní a uvedie technickú špecifikáciu výrobku/materiálu, ktorý je ekvivalentom výrobku/materiálu, požadovaného verejným obstarávateľom.****

**V prípade, že uchádzač ponúka vo svojom riešení ekvivalenty, vypracuje „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“ a tento zoznam bude predložený v ponuke uchádzača. Ocenenie ekvivalentov bude uchádzačom prevedené vo Výkaze výmer. „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“ bude slúžiť na identifikáciu ekvivalentov (ako tzv. „prevodník“ medzi položkami uvedenými vo výkaze výmer a navrhnutými ekvivalentami). Ku každému ponúkanému ekvivalentu predloží uchádzač aj doklad preukazujúci parametre ekvivalentu (napr. technický list, certifikát...).**

V súlade s § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní Ak verejný obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušnú značku v určených lehotách, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ako je technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo konkrétne podmienky, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje.

**Nakoľko verejný obstarávateľ iba upresňuje už predložené doklady, ktoré mal každý záujemca k dispozícii zverejnením zákazky, nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.**