



**Mesto Trnava**  
**Mestský úrad v Trnave**  
**Útvar verejného obstarávania**  
**Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava**

Elektronicky

Všetkým záujemcom/uchádzačom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

ÚtVO/1598-12077/18/Gg

Vybavuje/linka

Mgr. Gregušová/0915972311

Trnava

15.03.2018

Vec

**Zadávanie podlimitnej zákazky č. 2496-WYP**

**„Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“**

**Vysvetlenie súťažných podkladov 7**

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie a v súlade s § 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám zasielame vysvetlenie súťažných podkladov pre predmet zákazky **„Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave“**.

**Otázka**

V súťažných podkladoch medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou Ústredného vykurovania dochádza k nesúladu jednotlivých položiek.

- V rozpočte Ústredné vykurovanie, položka č.36 – Expanzná nádoba s vakom (3ks) je určená s objemom 12 litrov. V projektovej dokumentácii sa nachádzajú (3ks) expanznej nádoby objemu 10 litrov.

- V projektovej dokumentácii sa nachádza expanzná nádoba objemu 30 litrov. V rozpočte sa táto položka nenachádza.

Žiadame o úpravu výkazu výmer alebo projektovej dokumentácie. Ďakujem.

**Odpoveď**

Údaje vo výkrese č. 04 SCHÉMA ZAPOJENIA ÚK z časti PD\_E\_1\_5\_vykurovanie sú správne, t.j. tlakové nádoby TN1=10l=3ks, TN2=30l=1ks, TN3=12l=1ks.

Vo výkaze výmer, ktorý bol k časti ústredné vykurovanie poskytnutý sú v nasledovných položkách nesprávne údaje:

36	732	Expanzná nádoba s vakom s objemom 12 litrov	ks	3,000
37	732	Expanzná nádoba s vakom s objemom 25 litrov	ks	1,000

Nahrádzame ich položkami v správnom znení nasledovne:

36	732	Expanzná nádoba s vakom s objemom 10 litrov	ks	3,000
37	732	Expanzná nádoba s vakom s objemom 30 litrov	ks	1,000

S pozdravom

Mgr. Renata Gregušová, v.r.  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa  
na základe písomného poverenia

Telefón  
0915/972 311

Fax  
033/32 36 400

IČO  
00313114

E-mail  
renata.gregusova@trnava.sk

Internet  
www.trnava.sk