

júniur 2022

Suterén 1.s

Číslo místn.	Název místnosti	Plocha místn.	Výška místn.	Objem míst.	Počet výměn:	Vzduchotechnika			Klimatizace	Poznámka
						Přívod	Odsávání	Technologie	Chlad. výkon	
-		m ²	m	m ³		m ³ .h ⁻¹	m ³ .h ⁻¹	m ³ .h ⁻¹	kW	
0.01	Chodba	70,20	2,65	186,03	0	0	0			přirozené větrání dveřmi a pohybem osob
0.02	Denní místnost	18,20	2,65	48,23	0	0	0		2,80	přirozené větrání okny
0.03	Zasedací místnost	26,50	2,65	70,23	0	0	0		2,80	přirozené větrání okny
0.04	Příjem prádla	8,10	2,65	21,47	5	0	100			
0.05	Prádelna špinavá část	13,60	2,65	36,04	4	150	200			
0.06	Prádelna čistá část	27,80	2,65	73,67	33	2 400	330	2 070		
0.07	Prádelna filtr	6,70	2,65	17,76	6	100	100			
0.08	Výdej čistého prádla	6,90	2,65	18,29	8	150	150			
0.09	Sklad čistého prádla	6,60	2,65	17,49	9	150	150			
0.10	Denní místnost	8,80	2,65	23,32	2	50	0			
0.11	Šatna	5,80	2,65	15,37	7	100	0			
0.12	WC personál prádelny	3,00	2,65	7,95	6	0	50			
0.13	Úklid prádelna	1,80	2,65	4,77	10	0	50			
0.14	Sprcha prádelna	1,80	2,65	4,77	31	0	150			
0.15	Šatna personál muži	6,60	2,65	17,49	11	200	0			
0.16	Sprchy personál	1,60	2,65	4,24	35	0	150			
0.17	WC personál muži	4,80	2,65	12,72	6	0	80			
0.18	Šatna ženy personál	20,70	2,65	54,86	11	600	0			
0.19	WC ženy personál	10,40	2,65	27,56	8	0	210			
0.20	Sprchy personál ženy	10,20	2,65	27,03	13	0	360			
0.21	Strojovna VZT	28,60	2,65	75,79	3	0	200			
0.22	Sklad komp. pomůcky	44,20	2,65	117,13	3	0	300			
0.23	Sklad inko pomůcky	8,90	2,65	23,59	1	0	25			
0.24	Kotelna	16,00	2,65	42,40	2	0	100			
0.25	Úklid celkový a odpad	2,60	2,65	6,89	4	0	25			
0.26	Schodišťový prostor	3,30	2,65	8,75	3	0	25			
0.27	Úklid gastro	2,20	2,65	5,83	4	0	25			
0.28	Přípravná gastro	22,20	2,65	58,83	34	2 000	1 500		2,50	
0.29	Mytí gastro nádob	6,20	2,65	16,43	18	0	300		2,50	
0.30	WC gastro	2,90	2,65	7,69	10	0	80			
0.31	WC návštěvy	2,90	2,65	7,69	10	0	80			
0.32	Sklad gastro	11,70	2,65	31,01	6	0	200			
0.33	Odpad	11,70	2,65	31,01	6	0	200			
0.34	Odpad s rizikem	14,30	2,65	37,90	8	0	300			