

Vysvetlenie súťažných podkladov č. V. (#336267):

Otázka č. 1

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie:

Pripomienky k profesii Vykurovanie:

1. Projektová dokumentácia je na stavebné povolenie / neobsahuje dimenzie potrubí veľkosti radiatorov, schému zapojenia zdroja tepla...../ nie je možná kontrola výkazu výmer, Výkaz výmer nekorešponduje s projektovou dokumentáciou.
2. Výkaz tepelných izolácii potrubia nekorešponduje s množstvom rozvodov potrubia
3. Položka č.7 Ekvitermické regulátory – neviem k čomu slúžia
4. Položka č.23 Hovorí o montáži kolektorov. Neobsahuje material.
5. Položka č.19 Osadený horizontálny rozdelovač Multimix pre 3okruhy. Projektová dokumentácia hovorí o jednom okruhu.
6. Projektová dokumentácia hovorí o VK radiátoroch a Výkaz o klasických radiátoroch
7. Nie je jasný spôsob ohrevu TÚV slnečnými kolektormi nakoľko nieje k dispozícii schéma zapojenia kotolne
8. Položka 49 Nevieme určiť typovú radu vykurovacieho telesa KODAD 4-6 600x 1200.....17ks

Pripomienky k profesii Zdravotechnika

9. Projektová dokumentácia je na stavebné povolenie / neobsahuje dimenzie potrubí veľkosti radiatorov, schému zapojenia zdroja tepla...../ nie je možná kontrola výkazu výmer, Výkaz výmer nekorešponduje s projektovou dokumentáciou.
10. Výkaz výmer neobsahuje WC pre imobilných, madlá, umyvadlo pre imobilných, armatúry okolo zásobníka, výlevku, rozvody kanalizácie pre výlevku, bateriu pre výlevku, rozvody vody k 3 trom WC kombi

Odpoveď č. 1

1. Výkaz výmer zodpovedá PD a schéma zapojenia je predmetom dodávky konkrétneho vybraného zariadenia výrobcu.
2. Množstvo tepelnej izolácie k potrubiam je zodpovedajúce so zohľadnením stratného a vynechaním pri prestupoch.
3. Pol. 7 Ekvitermické regulátory slúžia na úpravu regulácie podľa vonkajšej teploty.
4. Pol. 23 je montáž vrátane materiálu.
5. Rozdelenie potrubí radiátorov bude na 3 okruhy, podľa rozloženia radiátorov to zodpovedá.
6. Radiátory budú VK.
7. Solárny ohrev bude zapojený do systému podľa konkrétneho výrobcu (systémové riešenie)
8. Pol. 49 – vykurovacie teleso Korad VK 33 600x1200, 17 ks
9. Výkaz výmer je pre navrhnuté dimenzie zodpovedajúci. Schéma zapojenia bude podľa systémového riešenia konkrétneho vybraného výrobcu
10. Počet umývadiel a WC zodpovedá celkovému počtu, takže je zahrnuté aj WC aj umyvadlo pre imobilných. Armatúry okolo zásobníka sú súčasťou dodávky zásobníka. V miestnosti pre upratovačku je umyvadlo aj s kanalizáciou a vodovodom. Rozvody k 3 WC budú napojené pripojovacími z hrubých rozvodov v miestnosti 1.06