

Niegowa, dn. 16.10.2022 r.

Numer sprawy: RPV.271.1.24.2022

Wszyscy wykonawcy

Na podstawie art. 284 ust.1 i 2 i 271 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 poz.1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w toku prowadzonego postępowania otrzymał następujące pytania:

1. Czy Zamawiający ma system sterowania i monitoringu w który należy wpiąć układ sygnalizacji awarii i poziomu wody. Jeśli tak to kto jest operatorem tego systemu, by móc wycenić kompatybilne rozwiązania?

Zamawiający nie posiada systemu sterowania i monitoringu w budynku oczyszczalni ścieków. Wykonanie systemu ujęto w przedmiarze robót pod pozycją nr 56, w Bliźycach.

2. W jakiej formie ma się odbywać powiadamianie i odbiór sygnałów o awarii na oczyszczalni ścieków?

Powiadamanie i odbiór sygnałów powinien odbyć się za pomocą i przy użyciu operatora sieci komórkowej.

3. Czy wszystkie remonty nawierzchni na ujęciach wody i dojazdów do zbiorników mają być wykonane z tłucznia?

Tak.

4. Proszę o uszczegółowienie wymogów dotyczących agregatów prądotwórczych – mobilnych - 2 szt.

Agregaty winny być łatwe w transporcie tzn. zamontowane na podwoziu transportowym (np. przyczepka) wraz z osprzętem: kable, wyjścia, mufy, zabezpieczenia itp.

5. Proszę o podanie parametrów pomp głębinowych w Bliźycach – 2 szt. i Trzebniewie – 1 szt. oraz potwierdzenie średnicy i długości rur tłocznych ze stali nierdzewnej.

Parametry dla Bliżyc są określone w SWZ. Zamawiający potwierdza średnicę i długość rur. Uszczegółowienie dla Trzebniewa Q – 12,00 m³/h, h podnoszenie – 60,00 m.

6. Proszę o podanie szerokości bram wjazdowych na wszystkich obiektach?

Szerokość bram wjazdowych powinna wynosić około 5,00 m z podziałem na dwie części plus furtkę o szerokości około 0,90 m.

7. Czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu zdemontowanych elementów na ujęciach wody (ogrodzenia, drzwi, rurociągów stalowych, pomp głębinowych, zaworów, komory) czy Wykonawca ma skalkulować wywóz i utylizację tych elementów?

Zamawiający wskaże miejsce, na terenie Gminy Niegowa, wywozu zdemontowanych elementów bez konieczności ich utylizacji.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i zabudowanie w terenach zielonych studni wodomierzowych z PEHD o śr. 600 mm.?

Zamawiający nie wyraża takiej zmiany.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i potrzebą zapoznania się wykonawców z ich treścią oraz właściwego skalkulowania ofert zmianie ulegają zapisy Rozdziału IX INFORMACJE O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT ORAZ O TERMINIE OTWARCIA OFERT, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia **22.12.2022 r. do godziny 10:00**

2. TERMIN OTWARCIA OFERT

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2022 o godzinie 10:30

2.2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

3. WYCOFANIE OFERTY

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pomocą Platformy przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Szczegółowa instrukcja składania oferty, wycofania oferty znajduje się na Platformie w zakładce „Instrukcje”. Informację można też bezpośrednio uzyskać pod numerem telefonu znajdującym się w stopce strony JOSEPHINE

W konsekwencji powyższych zmian, zmianie ulegają zapisy Rozdziału X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ , który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia: **20.01. 2023 r.**
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

pkt.6 Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, ppkt 6.1 otrzymuje brzmienie: Zamawiający stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: wykazu rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy). Dodaje się ppkt 6.1 o treści : Zamawiający nie przewiduje uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia. W ogłoszeniu dodatkowo zmianie ulega zapis:

- pkt.5.8 -wykaz przedmiotowych środków dowodowych , poprzez dodanie określenia : wykaz rozwiązań równoważnych
- pkt.5.9 -zamawiający przewiduje uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych :NIE

**Wójt Gminy Niegowa
/-/Mariusz Rembak**