

Doplňujúce otázky k naceneniu :

1. Prosíme špecifikovať v UK tlakomery a poistné ventily

Všetky potrebné tlakomery sú špecifikované (položky 62 - 66 rozpočtu), poistné ventily sú súčasťou kotla.

2. Prosíme doplniť ďalej výkaz na komínový systém a spalinovú kaskádu

Spalinová kaskáda a komín sú v rozpočte pod položkou 17 - 19. Ak je potrebný podrobnejší rozpis materiálu zadali sme dodávateľovi (v priebehu dňa)

3. V časti zdravotníctva špecifikovať o aké sprchové kúty ide, nakoľko v ponuke JIKA kúty s niektorými vyšpecifikovanými rozmermi nie sú v ponuke výrobcu

Je možné použiť iné rozmerovo adekvátne výrobky

4. Prosíme bližšiu špecifikáciu systému sestra – pacient

Bezdrôtové komunikačné systémy výrobcu NEAT Electronics AB pre využitie v nemocniciach, zariadeniach pre seniorov, domáce použitie ale aj pre priemysel a výrobu.

-Nemá žiadnu centrálnu ústredňu, volanie pacientov prijímajú sestry na prenosných vreckových jednotkách TREX.

-Vrecková jednotka signalizuje volanie zvukovým signálom a vibrovaním, zároveň sa na displeji zobrazí informácia o volajúcom.

- Vďaka náramkovému tlačidlu má pacient možnosť privolať sestru, aj keď je mimo lôžka, napr. keď spadne v strede izby, na toalete alebo v sprche.

- Sestra si v prípade potreby môže privolať asistenciu stlačením tlačidla na ovládacej jednotke.

- Keďže je systém bezdrôtový, úplne odpadajú stavebné zásahy do budov a konštrukcií a samozrejme hlučné a prašné práce vo vnútri budov.

- Vrecková jednotka je malá a celodenné nosenie nijako sestru neobťažuje.

- Systém TREX je možné rozšíriť o ďalšie komponenty, ktoré môžu napomôcť k bezpečnosti pacientov.

Dodávateľ napr. tnTEL s.r.o.

5. Je možné zaslanie bližšej špecifikácie koncových prvkov EPS, HSP („rozhlasu“) – napr. požiadavky na reproduktory, zosilovače, ústredne....

Vid' príloha - excel