

VYSVETĽOVANIE Č 9

Otázka č.1:

V rámci profesie Zdravotechnika dochádza na podlažiach -2, -1 a +1 bloku B len k dielčím úpravám a novému umiestneniu zariadených predmetov (sanity). Ostatné priestory v týchto poschodiach nie sú predmetom riešenia. Prosíme preto zadávateľa o doplnenie, kde sú v týchto poschodiach určené pripojovacie body jednotlivých médií pre potreby týchto miestností s novými zariadenými predmetmi.

Odpoveď č.1

Rozvod vody

Objekt je rozdelený na dve tlakové pásma :

I. tlakové pásmo – podlažie -2 až +6

II. tlakové pásmo – podlažie +7 až strecha

I. tlakové pásmo má rozvod prevedený pod podlahou -2 podlažia v spojovacom kanáli medzi energetickým blokom a riešeným blokom B. Hlavné stúpacie potrubie s uzáverom I. a II. tlakového pásma je umiestnené v montážnej šachte pri schodisku v miestnosti č. -2.27 a -2.66 kde stúpa do podlažia $\pm 0,00$, kde je pod stropom rozvedené k jednotlivým stúpacím potrubiam. Stúpacie potrubia sú vedené v jadrách s osadenými uzávermi.

Splašková kanalizácia

Zvislé odpadové potrubia sú vedené výlučne v montážnych stenách. Tieto otvory sú od podlažia $\pm 0,00$ rozšírené. Od tohto podlažia sú v nich sústredené všetky stúpacie potrubia. Od podlažia -2 do $\pm 0,00$ ide v zúžených jadrách len kanalizácia. Zvodové vetvy od stúpacích odpadových potrubí sú na -3 podlaží a pod podlahou.

Na podlaží -2 a -1 sa jedná o výmenu a novú polohu zariadených predmetov v existujúcich miestnostiach a tieto bude možné napojiť na existujúce body napojenia, v prípade splaškovej kanalizácie pod stropom -2NP.

Nové sociálne zázemie na -1 NP. V miestnosti č. -1.104, -1.105, -1.108 a -1.109 musí byť napojené novým potrubným rozvodom z montážnej šachty. Odpadové vody budú odvedené novým odpadovým a zvodovým potrubím napojené na existujúci rozvod vedený na -3 podlaží.

Otázka č.2

Priestory v podlaží číslo 0 v bloku B, ktoré nie sú predmetom riešenia, nebudú riešené len zo stavebného hľadiska alebo bude v týchto priestoroch zamedzená akákoľvek stavebná činnosť? Je možné prípadne využiť napr. chodby či technické miestnosti v podlaží 0 ku zmenám vo vedení potrubných trás (v závislosti na celkovom konceptu riešenia bloku B)?

Odpoveď č.2

Áno, uvedené priestory je možné využiť pre vedenie jednotlivých médií. V procese spracovania projektovej dokumentácie je navrhované riešenie nutné prekonzultovať a odsúhlasiť s technickým oddelením a vedením FNsp BB.

Otázka č.3

V rámci dispozičného riešenia jednotlivých podlaží bloku B v novom stave nie sú nikde uvažované samostatné sanitárne miestnosti pre bezbariérové použitie. Prosíme zadávateľa o vyjadrenie, akým spôsobom bolo pri tvorbe zadávacích podkladov uvažované s touto

problematikou, prípadne, či je pre tento typ zariadenia možné uvažovať s výnimkou proti nariadeniu o bezbariérovom užívaní stavieb.

Odpoveď č.3

V rámci predloženého dispozičného riešenia sú riešené aj sanitárne bezbariérové miestnosti :

- vid' napr. výkres štandardného podlažia (podlažie +13) pre jednotlivé oddelenia B1.SA-16.pdf, kde sú miestnosti 13.55, 13.56, 13.155, 13.156, 13.25,13.26,13.125,13.126 , kde je nakreslená samostatná sprcha, podlahová sprcha a nástenná sprcha v otvorenom priestore
- vid' popis po jednotlivých miestnostiach (B1.PM_podlažie_13.pdf) , kde na strane č.22 je ku uvedeným priestorom popísané vyššie spomenuté zdravotnícké vybavenie (sprchy, batérie, podlahová vpusť atď' ...).

Tieto priestory sú obdobne zriadené aj na ostatných podlažiach.

Ďalej platí, že poskytnuté podklady nie sú projektovou dokumentáciou. Celý projekt rekonštrukcie FNsp BB je riešené v rámci pravidiel ŽLTÝ FIDIC, kde je úspešný uchádzač povinný vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorú je povinný aj odsúhlasiť s orgánmi štátnej správy a samosprávy a získať pred začatím stavebných prác právoplatné stavebné povolenie.

Poznámka : Investor je prístupným aj zmenám, ktoré vyplývajú z procesu spracovávaní / odsúhlasovania projektovej dokumentácie.

Otázka č.4

Verejný obstarávateľ žiada, aby uchádzač spĺňal podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Uchádzač je povinný pre Kľúčového odborníka č. 1 predložiť Autorizačné osvedčenie o skúške odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na Pozemné stavby vydaného SKSI alebo ekvivalentný doklad.

Prosíme o potvrdenie, že verejný obstarávateľ uzná predloženie Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve stupni autorizovaný inženýr anebo autorizovaný technik (český ekvivalentný doklad).

Odpoveď č.4

Verejný obstarávateľ uzná doklady platné podľa slovenských zákonov, v tomto prípade osvedčené SKSI (platí aj tzv. hosťujúce osvedčenie)