



OKRESNÝ
ÚRAD
VRANOV NAD TOPLĎOU

Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom: 5.2.2020

Dňa: 4.2.2020 Podpis:



odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Číslo : OU-VT-OSZP-2019/011002-08

Vranov nad Topľou: 11.12.2019

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ v znení neskorších predpisov, v spojení s § 61 a § 71 zákona č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)“ v znení neskorších predpisov, a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)“, v znení neskorších predpisov, prerokoval v stavebnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi žiadosť stavebníka – **Obec Čičava**, Obecný úrad č. 41, **093 01 Vranov nad Topľou** – na vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia pre vodnú stavbu: „**Čičava – kanalizácia Rozšírenie kanalizácie**“ - **SO 01 Stoková sieť - rozšírenie**, umiestnenej na parcelách č. CKN 175, 179, 475/1, 476/1, 519/1, 391/2, 391/5, 393/1, 397/2, 466/10, 393/2, 396/3, 397/3, 398/2, 399/2, 401/2, 474/2, 476/2, 467/1, 248, 535 a EKN 659, 436/32, 436/316, v katastrálnom území Čičava (podľa situácie stavby). Pre uvedenú stavbu vydala Obec Merník rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom ÚR-237/2016-GB zo dňa 16.12.2016 a zmenu územného rozhodnutia číslo 1590/2019-GB zo dňa 7.08.2019.

Po preskúmaní žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie a po uskutočnení vodoprávneho (stavebného) konania v súlade s § 73 ods. 1 „vodného zákona“, v spojení s § 61 a § 62 „stavebného zákona“, Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj tunajší úrad) rozhodol takto :

stavebníkovi : **Obec Čičava**
(IČO : 00 332 305)

so sídlom : **Obecný úrad č. 41, 093 01 Vranov nad Topľou**

sa podľa § 26 ods. 1, zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách“, v spojení s § 66 „stavebného zákona“

p o v o ľ u j e

zrealizovať vodnú stavbu :

**„Čičava – kanalizácia Rozšírenie kanalizácie“
- SO 01 Stoková sieť - rozšírenie**

Predmetom tohto vodoprávneho povolenia sú objekty :

➤ **SO 01 Stoková sieť rozšírenie:**

- stoka AII-5 PVC DN/ID 300 dĺžka : 444,0 m
- stoka AII-6 PVC DN/ID 300 dĺžka : 215,0 m
- stoka AII-7 PVC DN/ID 300 dĺžka : 251,0 m
- stoka AIV PVC DN/ID 300 dĺžka : 714,0 m
- stoka AIV-1 PVC DN/ID 300 dĺžka : 163,0 m
- stoka AIV-2 PVC DN/ID 300 dĺžka : 40,0 m
- stoka AV PVC DN/ID 300 dĺžka : 911,5 m

V súlade s § 26 ods. 4 „vodného zákona“ je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením.

TECHNICKÝ POPIS OBJEKTOV :

Stavba rieši spoľahlivé odvádzanie a čistenie splaškových vôd od obyvateľov obce Čičava. Účelom výstavby stavebného objektu SO 01 Stoková sieť – rozšírenie kanalizácie je zabezpečenie odtoku splaškových odpadových vôd od jednotlivých producentov z tej časti zástavby obce Čičava, kde doposiaľ nie je zrealizovaná kanalizácia. Stavebný objekt SO 01 Stoková sieť – rozšírenie kanalizácie je v celkovej dĺžke 2 738,50 m. Trasa stôk vedie okrajom miestnych ciest. Jednotlivé stoky budú napojené na existujúce stoky. Napojenie producentov odpadových vôd bude cez domové kanalizačné prípojky DN/ID 150 mm celkovej dĺžky 1 160,0 m, v počte 145 ks. Trasa 2 x križuje cestu III. triedy na stoke AIV a AIV-2 pretláčaním, 1 x križuje vodný tok na stoke AIV – podchodom.

MAJETKOPRÁVNE NÁLEŽITOSTI :

Stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo: CKN č. 175, 179, 475/1, 476/1, 519/1, 391/2, 391/5, 393/1, 397/2, 466/10, 393/2, 396/3, 397/3, 398/2, 399/2, 401/2, 474/2, 476/2, 467/1, 248, 535 a EKN 659, 436/32, 436/316, v katastrálnom území Čičava, **podľa situácie stavby vypracovanej na podklade z katastrálnej mapy**– viď projektová dokumentácia, paré č. 1, výkres č. D. S realizáciou stavby v intraviláne obce vyjadrili súhlas vlastníci uvedených pozemkov, o čom sú k dispozícii písomné doklady (zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam).

ÚČEL STAVBY: spoľahlivé odvádzanie odpadových vôd z rodinných domov situovaných v tých častiach obce Čičava, kde doposiaľ nebola výstavba kanalizácie.

PROJEKT VYPRACOVAL: Ing. Marián Pekarovič, autorizovaný stavebný inžinier 1323*SP*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby, dátum 09. 2019.

ZÁVÄZNÉ PODMIENKY USKUTOČŇOVANIA STAVBY :

1. Pri realizácii stavby je nutné dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a platných právnych a technických noriem.

2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb zdržujúcich sa na stavenisku a v jeho okolí.
 3. Pri realizácii stavby dbať na poriadok na stavebnom pozemku a dbať, aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a ohrozované susedné nehnuteľnosti.
 4. Stavba bude zrealizovaná dodávateľsky. Stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník.
 5. V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. „o stavebných výrobkoch“, v znení neskorších predpisov je stavebník povinný používať na stavbe len tie výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
 6. V zmysle § 75 a § 75a odst. 4 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytyčenie priestorovej polohy stavby oprávneným geodetom. Doklady o vytyčení priestorovej polohy spolu s geodetickou dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby predloží stavebník ku kolaudácii.
 7. Pred zahájením zemných prác stavebník na vlastné náklady zabezpečí vytyčenie podzemných vedení (v spolupráci so správcami jednotlivých sietí) – najmä **SPP, VSD, Slovak Telekom, VVS** – a zabezpečí ich ochranu. Zároveň je povinný dodržať ochranné pásma vedení v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike (ochranné a bezpečnostné pásma), platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí a majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky energetických zariadení.
- ✚ V záujmovom území sa nachádzajú nadzemné vedenia NN, VN a elektrické stanice (trafostanica – TS) v správe a majetku VSD a.s. Košice. Stavebník je povinný dodržať pripomienky uvedené vo vyjadrení VSD, č. **10373/2019/** zo dňa **06.06.2019**, a to najmä :
- ❖ pri realizácii zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a tiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa STN,
 - ❖ upozorňuje, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme,
 - ❖ pri realizácii navrhovanej stavby žiadame vo vzťahu k existujúcim el. zariadeniam NN a VN dodržať platné ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.
- ✚ Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení **Distribúcia SPP a.s., č. TD/NS/0520/2019/Lö** zo dňa **27.5.2019**, najmä :
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike
 - stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete.
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 30 50

- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých podzemných vedení
- najmenej **7 dní** pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu SPP – distribúcia, a.s. Bratislava (p. Marcel Šálka č. tel. +421 55 242 5509)
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01.

✚ V záujmovej oblasti sa nachádza telekomunikačné vedenie. V záujme jeho ochrany je stavebník povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekomu, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č. **6611914739 zo dňa 27.05.2019**, najmä :

- dodržiavať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu
- stavebník je povinný v prípade ak zistil, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti, povereného správou sietí: Patrik Kočiš, patrik.kocis@telekom.sk, t.č. +421 51 77 222 99, 0914 700 135
- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby – zodpovedný projektant
- dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK

✚ Stavebník je povinný dodržiavať podmienky, uvedené v stanovisku **Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou, č. 36602/2017/O zo dňa 26.4.2017**, najmä:

- v obci Čičava sa nachádza verejný vodovod a vodovodné prípojky, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,
- pred začiatkom zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne, ktoré sú v správe VVS, a.s. Košice, závod Vranov n/T, a ktoré je stavebník povinný v plnej miere rešpektovať,
- pri výkopoch, uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sietí v správe VVS, a.s. Košice, závod Vranov n.T., pri ich križovaní, resp. pri ich súbahu, je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou, výkopy vykonávať len ručne,
- pri križení a súběžnom vedení s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou je nutné postupovať v súlade s STN 73 6005 – priestorové úpravy vedení technického vybavenia,
- v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších predpisov, je stavebník povinný v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať stromy a kry, vykonávať terénne úpravy,
- v prípade obnaženia vodovodného, resp. kanalizačného, potrubia jeho zasypanie je možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou,
- najneskôr do kolaudácie stavby doložiť porealizačné zameranie stavby

8. Prípadný výrub stromov, alebo krovitého porastu pri realizácii stavby je možný len na základe predchádzajúceho povolenia orgánu ochrany prírody.
9. Súhlasné stanovisko **Krajského pamiatkového úradu Prešov** s vydaním stavebného povolenia za podmienok, uvedených v záväznom stanovisku č. **KPUPO-2016/19978-2/72459/Ti zo dňa 22.09.2016**:
 - stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil
 - začiatok zemných prác ohlási stavebník v predstihu dvoch týždňov KPÚ Prešov
10. V súlade s legislatívou na úseku **odpadového hospodárstva**, stavebník dodrži nasledovné:
 - s odpadmi, ktoré vzniknú pre realizácii predmetnej stavby, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve
 - využiteľné odpady budú zhodnotené v povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12
 - nevyužiteľné odpady budú zneškodnené v povolených zariadeniach činnosťou D1 až D12 (napr. na skládkach na nie nebezpečný odpad, na povolenie od príslušného orgánu štátnej správy)
 - pôvodca bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch na evidenčných listoch a **do 31.1. podá na tunajší úrad hlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním**
 - **o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad**
 - s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa musí nakladať v zmysle VZN Vranov nad Topľou
 - najneskôr na kolaudačnom konaní bude stavebník, resp. dodávateľ stavby, dokladovať tunajšiemu úradu, ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (faktúry, protokoly, evidenčné listy a pod.)
11. Zhotoviteľ stavby je povinný **vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác** v súlade s ust. §10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, ktorý zašle na odsúhlasenie správcovi vodného toku a odsúhlasený zašle na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie na schválenie.
13. Nakoľko navrhovanou stavbou bude dotknutá cesta (PSK) III/3619, ktorú križuje 2 x, investor stavby je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení Správy a údržby ciest PSK – Oblasť Vranov n.T., číslo vyj. SÚCPSK – VT 565/2019 zo dňa 11.10.2019 najmä:
 - trasovanie kanalizácie požadujeme viesť mimo spevnenej časti vozovky cesty III/3619 a mimo nespevnenej krajnice tak, aby nedošlo k narušeniu spevnenej časti vozovky a stability cestného telesa,
 - kanalizačné šachty musia byť v odvodňovacej priekope osadené tak, aby nenarušili odvodňovacie pomery cestného telesa a nezamedzili jeho odvodneniu,
 - uloženie kanalizačného potrubia v odvodňovacej priekope min. 0,8 m pod jej dnom, aby počas údržby cestného telesa nedošlo k poškodeniu kanalizačného potrubia,
 - križenie cesty III/3619 požadujeme realizovať kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky pretláčaním, uložením v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor,
 - štartovacia cieľová jama pri budovaní chráničky nesmie zasahovať do telesa cesty t.j. jej stena bude min. 1,0 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy, prípadne 1,0 m za spodnou hranou cestného zásypu,
 - SÚC PSK, ako správca dotknutých ciest žiada stavebníka, aby pred započatím prác a po ich ukončení prizvať zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov

- n.T. – majster strediska (Juraj Tiňo tel. 0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred, počas a po realizácii prác,
- každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3609 vopred prejednať s majetkovým správcom komunikácie,
 - žiadateľ bude ručiť a zodpovedať za všetky škody, ktoré vzniknú na majetku SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác.
14. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku **Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., č. CS SVP OZ KE 3093/2018/2 zo dňa 27.07.2018**, najmä:
- počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku,
 - mechanizmy používané počas realizácie stavby musia byť v bezporuchovom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok do vodného toku,
 - začatie a ukončenie prác v blízkosti vodných tokov oznámiť Správe povodia Bodrogu v Trebišove, stredisko Vranov nad Topľou - p. Ján Kupa, č. tel. 0907 534 761 alebo Ing. Pavol Kičinko, č. tel. 0915 808 533,
 - upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona o ochrane pred povodňami zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác,
 - ku kolaudácii prizvať zástupcu SVP š.p. a predložiť porealizačné, výškopisné a polohopisné zamerania križovania s vodným tokom.
15. Stavebník sa upozorňuje na dodržanie všetkých podmienok uvedených vo vyjadrení Okresného úradu Vranov n.T. – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-VT-OCDPK-2019/010506-003 zo dňa 14.10.2019.
16. Na objekty zariadenia staveniska je možné využívať iba pozemky, ku ktorým si stavebník vopred zabezpečí súhlas ich vlastníkov.
17. Stavebník je povinný oznámiť zahájenie stavebných prác na stavbe tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy.
18. Termín ukončenia stavby : do **12/2025**.
19. Po ukončení vodnej stavby je stavebník povinný požiadať príslušný vodohospodársky orgán o jej kolaudáciu. K návrhu na kolaudáciu predložiť najmä geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vodnej stavby (geodetické zameranie) – na podklade katastrálnej mapy, certifikáty zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zák. č. 133/2013 Z.z. „o stavebných výrobkoch“, a iné doklady v zmysle Vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ktoré sa vyžadujú v zmysle protipožiarneho zabezpečenia stavby, záväzné stanovisko RÚ VZ so sídlom vo Vranove n.T. ku kolaudácii stavby + oprávneného prevádzkovateľa predmetnej vodnej stavby.
20. So stavbou môže byť začaté až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia. **Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne v lehote do 2-rokov odo dňa jeho právoplatnosti.**
21. V rozpočte stavby je nutné uvažovať s finančnými prostriedkami na úhradu škôd, ktoré môžu vzniknúť v priebehu výstavby na cudzích nehnuteľnostiach a zariadeniach.
22. V zmysle § 135 ods. 1 „stavebného zákona“ sú vlastníci a užívatelia nehnuteľností povinní strpieť nevyhnutný vstup na svoje pozemky za účelom uskutočnenia predmetnej stavby. Nevyhnutný vstup na pozemky je investor povinný najmenej 15-dní vopred ohlásiť ich vlastníkom a užívateľom.
23. Po uskutočnení prác uviesť terén do pôvodného stavu a uhradiť prípadné škody spôsobené vplyvom realizácie stavby. V prípade vzniku škôd platia ustanovenia občianskeho zákonníka.

Pri vodoprávnom (stavebnom) konaní zo strany zainteresovaných účastníkov konania neboli vznesené námietky, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje časť – rozhodnutie o námietkach účastníkov konania. Pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov boli zosúladené a sú obsiahnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

ODÔVODNENIE

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie obdržal dňa 22.10.2019 žiadosť stavebníka: Obec Čičava, Obecný úrad č. 41, 093 01 Vranov nad Topľou – na vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia pre vodnú stavbu: „Čičava – kanalizácia Rozšírenie kanalizácie“ - SO 01 Stoková sieť - rozšírenie, umiestnenej na parcelách č. CKN 175, 179, 475/1, 476/1, 519/1, 391/2, 391/5, 393/1, 397/2, 466/10, 393/2, 396/3, 397/3, 398/2, 399/2, 401/2, 474/2, 476/2, 467/1, 248, 535 a EKN 659, 436/32, 436/316, v katastrálnom území Čičava (podľa situácie stavby). Pre uvedenú stavbu vydala Obec Merník rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom ÚR-237/2016-GB zo dňa 16.12.2016 a zmenu územného rozhodnutia číslo 1590/2019-GB zo dňa 7.08.2019. Realizácia tejto vodnej stavby rieši spoľahlivé odvádzanie odpadových vôd z rodinných domov situovaných v tých častiach obce Čičava, kde doposiaľ nebola výstavba kanalizácie.


K žiadosti navrhovateľ predložil podklady potrebné pre vydanie vodoprávneho povolenia. Vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania bolo oznámenie o začatí konania zverejnené verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená na vývesnej tabuli obecného úradu Čičava, na OÚ Vranov nad Topľou – OSŽP a na webovej stránke MV SR po dobu 15 dní, neboli vznesené námietky a pripomienky. Dňa 04.12.2019 sa uskutočnilo ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ku ktorému neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.

Vo vodoprávnom povolení sú zohľadnené podmienky a pripomienky pre realizáciu stavby, ktoré boli vznesené v písomných stanoviskách, vyjadreniach účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií. K umiestneniu a realizácii stavby je vydaný posudok RÚVZ pod č.j. HaPM-HŽPaZ/01616/16/003926 zo dňa 02.11.2016, záväzné stanovisko miestne príslušného stavebného úradu podľa § 140b „stavebného zákona“ - overenie dodržania podmienok určených v územnom rozhodnutí.

Po podrobnom preskúmaní predložených písomností a dokladov, vykonanom ústnom pojednávaní a prejednaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. „o správnom konaní“, v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote **15 dní** odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je preskúmateľné súdom.



Ing. Anton Olah
vedúci odboru

Doručí sa:

Účastníci konania:

1. Obec Čičava
2. SVP, š.p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica
3. VVS, a.s., Košice
4. Ing. Marián Pekarovič, P-PROJRKT PLUS, Bendikova 10, 080 01 Prešov – projektant
5. AGRO MERNÍK, s.r.o., Merník 179, 094 23 Merník
6. Helena Mašlanková, Čičava 23
7. Juraj Mašlanka, Čičava 23
8. Anna Sotáková, Kalinčiaková 878/1, 093 01 Vranov nad Topľou
9. Ladislav Kalafa Ing., Čičava 24
10. Marta Kalafová Mgr., Čičava 24
11. Kačurík Štefan MUDr., Solivarská 1431/18, 081 01 Prešov
12. Kačurík Tomáš Ing., Solivarská 1431/18, 081 01 Prešov
13. Kačuriková Júlia Mgr., Solivarská 1431/18, 081 01 Prešov
14. Andrej Wilcega, Čičava 81
15. Marián Brecik, PhDr., Mgr., Sídliisko Juh 1060/27, 093 01 Vranov nad Topľou
16. Kvetoslava Breciková, Sídliisko Juh 1060/27, 093 01 Vranov nad Topľou
17. Daniela Ihnátová Mgr., Sídliisko Juh 1052/28, 093 01 Vranov nad Topľou
18. Matej Čontoš, Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou
19. Leana Čontošová, Bc., Lúčna 825/10, 093 01 Vranov nad Topľou
20. Ing. Jozef Mihalčín, Sídliisko Juh 1057/7, 093 01 Vranov nad Topľou
21. Anna Nadzamová, Nižný Hrabovec 371, 094 21 Nižný Hrabovec
22. JUDr. Irena Gregová, Lúčna 2283/49, 095 01 Trebišov
23. Účastníci konania – verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány:

24. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
25. SVP, š.p., Správa povodia Bodrogu, M. R. Štefánika 484/25, 075 34 Trebišov
26. VVS, a.s., Vranov nad Topľou
27. SPF, Bratislava
28. SVP, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice
29. RÚ VZ Vranov n.T., Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou
30. OR HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
31. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
32. Orange Slovensko, a.s.
33. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
34. SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26.
35. OÚ-OSŽP Vranov n.T. – ŠSOH
36. OÚ-OCDaPK Vranov n.T.
37. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov
38. Správa a údržba ciest PSK, Vranov nad Topľou