



Obec Čičava, 093 01 Vranov nad Topľou

Č. sp.: S2022/00035

Vec: Vybavenie žiadosti o vysvetlenie č. 4 a 5.

Dvaja záujemcovia dňa 13.1.2023 doručili verejnému obstarávateľovi cez komunikačný systém Josephine žiadosť o vysvetlenie na zákazku „Čičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie 2“, ktorá bola zverejnená vo VVO č. 271/2022 pod číslom 50971-WYP dňa 23. 12.2022. Verejný obstarávateľ vybavuje uvedené žiadosť nasledovne:

Otázka č. 1

1. V projektovej dokumentácii vo výkrese PrE14_Priecny rez uloženie sú uvedené položky 7 – Drenážna rúra DN 65 a v Povrchovej úprave 8 – je uvedený materiál Obalované kamenivo OKH I – 80 mm. Vo výkaze výmer na stoky: Stoka AII-5, Stoka AII-6 a Stoka AII-7 nie sú zahrnuté. Hrúbka asfaltového betónu povrchovej vrstvy ACo je vo výkrese uvedená ako 50 mm, vo výkaze výmer je vykázaná ako hrúbka 60 mm. Žiadame zadávateľa o nápravu, doplnenie výkazu výmer alebo jeho upresnenie.

Stanovisko VO:

K uvedenej žiadosti verejný obstarávateľ požiadal o stanovisko projektanta: Naceniť podľa výkazu výmer.

Otázka č. 2

V TS časť 6. Poznámka je uvedené, že podrobnosti sú zrejmé z výkresovej dokumentácie. Vidíme však rozpor medzi výkresovou dokumentáciou a výkazom výmer v časti komunikácie. Podľa VV sa má zrealizovať asfaltový koberec v hrúbke 60 mm a podľa výkresu č. 14 má byť na spätnú úpravu použité obalované kamenivo v hrúbke 80 mm a asfaltový betón v hrúbke 50 mm. Platí pre nacenenie prioritne výkaz výmer?

Stanovisko VO:

K uvedenej žiadosti verejný obstarávateľ požiadal o stanovisko projektanta: Naceniť podľa výkazu výmer.

Kaluža 13.1.2023

Vypracoval: Ing. Imrich Vozár, konateľ Elauk s.r.o., osoby poverenej VO