

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3

Otázka:

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o ozrejenie nezrovnalostí v SO 03-05:

1. Podľa výkresu má byť stará VRIS demontovaná a nahradená novou – chýba vo výkaze výmer

Odpoveď:

Nová VRIS je súčasťou distribučného rozvodu a nie je dodávkou káblovej prípojky.

2. Podľa výkresu má byť RE skriňa napojená káblom AYKY 4x240 zo skrine VRIS – tento kábel chýba vo výkaze výmer

jedná sa o túto položku vo výkaze: kábel NAYY-J 4x240

4 m 0,00 € 0,00 €

3. Keď máme uzemniť RE tak 5kg pásoviny je nedostačujúce, treba tu aspoň 25m

Uzemňovací pás nechýba, slúži len k uzemneniu RE k existujúcemu zemniacemu pásu, ktorý súčasťou existujúceho distribučného rozvodu.

4. V smere výkopov sa nachádza viacero chodníkov a spevnených plôch – vybúranie a spätná úprava, príp. iná úprava nie je zahrnutá vo VV

Prípadné rozsekanie chodníkov ako aj vyspravenie je dostatočne pokryté v stavebných úpravách.

5. Podľa výkresu a rozpočtu vidíme nesúlad medzi množstvami káblov CYKY 4x25 a 4x35, kde sú vo výkaze v rovnakom množstve, ale podľa výkresu treba násobne viacej (približne 4x) z 4x35 ako z 4x25

Množstvá káblov vychádzajú z projektovaných dĺžok. Hlavne sa jedná o projekčný orientačný rozpočet elektro. Prepočty zhotoviteľov sa môžu líšiť v závislosti od používanej technológie.

6. Podľa výkresu treba zrušiť 4 rozvádzače – toto nie je v rozpočte

Úprava rozvádzačov zahŕňa dva upravované rozvádzače a dve stúpacie vedenia.

7. V trasovaní výkopov sú stromy čo ovplyvní dĺžku a smerovanie výkopov a taktiež nutnosť ručných výkopov namiesto strojových, žiadame zahrnúť do výkazu výmer

Trasy sú vedené v súbehu s existujúcimi vedeniami optiky a NTL plynu, v ochrannom pásme NN káblov sa vzrastlé stromy nenachádzajú.

UPOZORNENIE:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne s ich obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. **Vychádzajúc z rozhodovacej praxe ÚVO povinnosťou záujemcu je dôkladné zoznámenie sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, t.j. správami, výkresmi, výkazom výmer a vypracovanie ponuky s maximálnou pozornosťou tak, aby predložil ponuku na celý rozsah predmetu zákazky, a teda zhotovil plne funkčné dielo riadne, v požadovanej kvalite a včas.**

V prípade akýchkoľvek nejasností, ako je napr. nezrovnalosť v podkladoch (iné výmery, absentujúce položky..) môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia v súlade s bodom 10. súťažných podkladov, ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky v súlade s bodom 11. súťažných podkladov. Záujemca je povinný si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie a výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť.

Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje na skutočnosť, že uchádzač nie je oprávnený meniť znenie výkazu výmer (doplňať položky, meniť merné jednotky je zakázané) a musí oceniť položky v takom rozsahu, ako je určené vo výkaze výmere. Uchádzač však musí všetky náklady, ktoré súvisia s realizáciou daných položiek podľa ním zvoleného technologického postupu a realizácie diela v súlade so všetkými podkladmi, zaradiť do ceny týchto súvisiacich položiek tak, aby vzniklo plne funkčné dielo riadne, v požadovanej kvalite a včas.

Na základe vyššie uvedeného už v samotnej zmluve, zverejnenej dňom zverejnenia zákazky vo vestníku verejného obstarávania, verejný obstarávateľ upravil dôslednosť prípravy cenovej ponuky a nemožnosť dodatkovania z dôvodu nedodržania dôslednosti uchádzača. Verejnému obstarávateľovi nemôže byť na ujmu nezodpovedná príprava ponuky zo strany uchádzača ako aj nezodpovedná príprava projektovej dokumentácie zo strany projektanta. Uvedené je aj v súlade s judikátom Krajského súdu v Bratislave, sp. zn: 6S2328/2012 zo dňa 12.04.2013. Na tento judikát Krajského súdu sa napríklad v rozhodnutí č. 5930-9000/2017 odvolala aj Rada Úradu pre verejné obstarávanie.