



Legenda miestností				
Označenie na výkrese	Účel miestnosti	Plocha [m²]	Umelé osvetlenie Intenzita podľa STNEN12464-1	Strop
1.01	závetrie	3,44	200	
1.02	chodba	5,34	200	
1.03	kancelária riaditeľky	12,32	500	
1.04	predsieň wc verejnosť	1,37	200	
1.05	wc verejnosť	1,22	200	
1.06	predsieň wc zamestnanci	1,85	200	
1.07	wc zamestnanci	1,22	200	
1.08	šatňa	7,52	300	
1.09	umývárňa, sprcha	4,62	300	
1.10	chodba	20,38	200	
1.11	chladný sklad zemiakov	10,22	200	
1.12	hrubá príprava	4,18	300	
1.13	sklad odpadkov	1,95	200	
1.14	závetrie – príjem zásob	4,50	200	
1.15	sklad	3,63	200	
1.16	rozvodňa elektriky	1,20	200	
1.17	sklad čistiacich prípravkov	2,85	200	
1.18	sklad suchý, denný a chladené zásoby	16,02	200	
1.19	kuchyňa	33,90	500	
1.20	jedáleň pre zamestnancov	14,34	300	
1.22	sklad záhradnej techniky	6,05	200	
1.25	sušiareň a žehliareň	48,24	300	
1.26	denná miestnosť zamestnancov	7,53	300	
1.28	práčovňa	37,99	300	
1.29	kancelária hospodárky	9,71	500	
		261,57		

ROZVODNÁ SIŤ : 3/N/PE, AC, 50 Hz , 230/400 V, TN-C-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM : ŽIVÉ ČASTI - KRYTMI A IZOLÁCIAMI
NEŽIVÉ ČASTI - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NÁPAJANIA V SÍTI TN-C-S
VONKAJŠIE VPLYVY : SÚ DANÉ PROTOKOLOM PRÍLOŽENÝM K TS

ZODP. PROJEKTANT	ZVOLENSKÝ	ZÁKAZKA Č.	JZ20-003
VYPRACOVAL	ZVOLENSKÝ	FORMÁT	4 A4
KRESLIL	ZVOLENSKÝ	DÁTUM	01.2020
MIESTO	LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	STUPEŇ	PROJEKT STAVBY
INVESTOR	MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ		
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY DETSKÝCH JASÍ V LIPT. MIKULÁŠI		
SO (PS)	01 - A- HOSPODÁRSKY PAVILÓN		
ČASŤ	UMELE OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY		
OBSAH VÝKRESU	PODORYS PRÍZEMIA SCHÉMA ROZMIESTNENIA ELEKTROINŠT. PRVKOV		
MIERKA	1:75	VÝKRES Č.	01

