


- a/ Napäťová sústava
- Strana NN: 3/NPE AC 400/230 V, 50Hz
- druh NN siete: TN-S
- b/ Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41:2007
- požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl.411.2
 - príloha A: A1 – základná izolácia živých častí
 - A2 – zábrany alebo kryty
 - požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl.411.3
 - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1
 - samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2
 - doplnková ochrana: čl.415
 - prúdové chrániče (RCD) – čl.415.1
 - doplnkové ochranné pospájanie – čl.415.2



POZNÁMKA ELEKTRO

Typ rozvádzača a jeho náplň sú uvedené ako príklad

V prípade ich náhrady musia zodpovedať technickým parametrom týchto typov

± 0,000=1016,44

ÚPRAVA AREÁLU VO VÚZ BYSTRINA		SO 07 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO		FUTURA-A spol. s r.o. Palkovičová 11, 821 08 Bratislava Tel.: 0905 342 349 mail: futura@futura.sk	
INVESTOR	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA	HLAVNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. DIANA KLČOVÁ, ING.ARCH. EDUARD KLČO ING. TIBOR HAVLÍK	STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. KAROL VRANA	IBP – 0002 IBA 1999 EZ P A, E2 SKSI – 2955*A*2–3, 5–3	DÁTUM	02/2018	
ČASŤ	ELEKTRO		MIERKA	---	
VÝKRES	Rozvodnica Rihrisku		Č.VÝKR.	EL-04	