

LEGENDA :

RH - istiaci rozvadzač
spolu s PVP/ HUS
prívod z jestv. RE: CYKY-J 4x10

Svetidlo ARGUS LIGHT 3903A 2x58W IP65 KVG, G13, lineárna žiarivka T8
prachotesné s klasickým predradníkom, CYKY-J 3x1,5


Senzor pohybu F&F DR-04G šedý, 180°, IP65
230 V, CYKY-O 3x1,5

Motor ovládania automatickej brány, 230 V
CYKY-J 3x2,5

Zásuvková inštalácia
Svetelná inštalácia


Nástené svetidlo s detektorom pohybu
IP 56 CYKY-J 3x1,5

UPOZORNENIE:
- Táto dokumentácia je určená pre získanie stavebného povolenia.
- V prípade použitia tejto dokumentácie k stavebnému povoleniu a realizácii stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavenisku z dôvodu detailného neoznámenia sa zhotoviteľa s projektovou dokumentáciou.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa zákona č. 383/1997 Z.z., § 21 odst. d). Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora detailného neoznámenia sa zhotoviteľa s projektovou dokumentáciou.
- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta
- Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom
- Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe



AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE - 03/2022

±0,000=341,65 m.n.m. B.p.v.

VYPRACOVAL		PROJEKTOVAL		ZODP. RIEŠITEL		H.I.P.		<div>PORTIK spol. s r.o.</div> <div>TRNAVSKÁ CESTA 102, 821 01 BRATISLAVA</div>				
Ing. Ivana Ondrejčíková		Jozef Šimora		Ing. Pavol Skovajsa		Ing. Michal Bachynec						
STAVEBNÍK:		Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava						STUPEŇ		RP		PARÉ Č.
MIESTO STAVBY:		k.ú. Považská Bystrica, č.p. 4161/21						DÁTUM		03/2022		
NÁZOV STAVBY		Sklad technickej soli v areáli SSÚD 5, Považská Bystrica						MIERKA		1:50		
								FORMÁT		3 xA4		
OBJEKT		S0.01 – Sklad technickej soli						ZÁK. ČÍSLO		030122		
ARCH. ČÍSLO		OBSAH VÝKRESU PÔDORYS 1.NP						PROFESIA		POR. Č.		
								Elektroinštalácia		02		