

Výkaz výztuže včetně tvaru prutů

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. délka [m]	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	367	16	2.40	1850, 550	880.80	1391.66
2	367	12	2.40	550, 1850	880.80	782.15
3	60	8	2.46	110, 330, 790	147.60	58.30
4	60	20	2.40	800, 1600	144.00	355.68
5	40	12	2.40	800, 1600	96.00	85.25

Celková hmotnost [kg] : 2673.04

KOTEVNÁ VÝSTUŽ STENY



KOTEVNÁ VÝSTUŽ REBRA



Rez A - A



UVEDENÉ DĹŽKY PRÚTOV SÚ VONKAJŠIE ROZMERY



POZNÁMKY:
- PRED ZAČIATKOM PRÁC JE REALIZÁTOR POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ KOMPLETNÝ PROJEKT STATIKY
- PRESTUPY JE POTREBNÉ VYNECHAŤ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ. PRI KOLÍZII PRESTUPU S VÝSTUŽOU UPRAVIŤ VÝSTUŽ POSUNUTÍM RESPEKTÍVE VYSTRIHNUTÍM. VYSTRIHNUTÚ VÝSTUŽ NAHRADIŤ PRÍLOŽKAMI S PRESAHOM NA KOTEVNÚ DĹŽKU
- DOSKU BETÓNOVAŤ NA JEDEN TAKT BEZ PRACOVNÝCH ŠKÁR

LEGENDA MATERIÁLOV:
- NAVRHOVANÉ PODĽA: STN EN 1992-1-1
- TRIEDA BETÓNU: STN EN 206-C25/30-XC2, XD1, XF1, XA1(SK)-CL0,4-Dmax16-S3, max. priesak 50 mm podľa STN En 12390-8
- VÝSTUŽ: B 500B
- KRYTIE: 50 mm

UPOZORNENIE:
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE - 03/2022

±0,000=341,65 m.n.m. B.p.v.

VYPRACOVAL	PROJEKTOVAL	ZODP. RIEŠITEL	H.I.P.	PORTIK spol. s r.o.
Ing. Roman Židek	Ing. Roman Židek	Ing. Pavol Skovajsa	Ing. Michal Bachynec	TRNAVSKÁ CESTA 102, 821 01 BRATISLAVA

STAVEBNÍK:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	STUPEŇ	RP	PARÉ Č.
MIESTO STAVBY:	k.ú. Považská Bystrica, č.p. 4161/21	DÁTUM	03/2022	
NÁZOV STAVBY	Sklad technickej soli v areáli SSÚD 5, Považská Bystrica	MIERKA	1:50	
		FORMÁT	6 xA4	
OBJEKT	SO.01 – Sklad technickej soli	ZÁK. ČÍSLO	030122	
ARCH. ČÍSLO	OBSAH VÝKRESU: VÝKRES KOTEVNEJ VÝSTUŽE DOSKY ZD1	PROFESIA: Statika		POR. Č. S03