

# MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

## VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ č. 2

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre rokovacie konanie so zverejnením č. VS ZIL 7 pre predmet zákazky „**Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina**“ (ďalej len „**rokovacie konanie so zverejnením**“), ktoré bolo vyhlásené zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ č. S 016 zn. 2023/S 016-043015 dňa 23. januára 2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2023 zn. 2280 – MRP dňa 24. januára 2023 (ďalej len „**oznámenie**“), poskytujeme Vám v zmysle článku 13 súťažných podkladov k rokovaciemu konaniu so zverejnením (ďalej len „**súťažné podklady**“) nasledujúce vysvetlenie.

### Otázka č. 1:

„chceli by sme sa opýtať a overiť si, predkladanie dokumentov v rámci kola žiadostí o účasť. V rámci žiadosti o účasť 20.2.2023 sa predkladajú len dokumenty podľa súťažných podkladov Bod 15.1 až 15.9?“

### Odpoveď č. 1:

Áno. V rámci kvalifikácie jednotlivých hospodárskych subjektov, ktoré budú až po zaradení do rokovacieho konania so zverejnením predkladať ponuky a s ktorými bude následne obstarávateľ rokovať, záujemci predkladajú len žiadosť o účasť s prílohami v súlade s článkom 15 súťažných podkladov. Iné doklady než uvedené v článku 15 záujemcovia nepredkladajú. Konkrétne doklady, ktoré je záujemca povinný predložiť, sú špecifikované v článku 15 ods. 15.6 písm. a) až e) súťažných podkladov.

Obstarávateľ pre úplnosť uvádza, že podmienky účasti, ktoré má záujemca preukázať podľa článku 15 ods. 15.6 písm. e) súťažných podkladov, sú špecifikované v oddiele III oznámenia, ktoré je dostupné na webovom sídle Dodatku k Úradnému vestníku EÚ TED (Tenders Electronic Daily) <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43015-2023:TEXT:SK:HTML> a na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie <https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/590157?cHash=107aec7d75a19e57d84d2781155b6579>.

K prípadnému predloženiu jednotného európskeho dokumentu obstarávateľ poznamenáva, že v súlade s článkom 16 ods. 16.3 súťažných podkladov bude obstarávateľ žiadať o predloženie dokladu/dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to obratom po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o účasť. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť sa predlžuje, ako obstarávateľ uvádza nižšie.

### Oznámenie o zmene:

Obstarávateľ prehodnotil technické parametre predmetu zákazky, pokiaľ ide o menovitý elektrický výkon každého z motorov a menovitý činný výkon každého z generátorov, v pôvodnom zadání verejného obstarávania.

Toto prehodnotenie je vyvolané skutočnosťou, že súčasný inštalovaný elektrický výkon zariadení (pozostávajúcich zo štyroch turbogenerátorov o inštalovanom elektrickom výkone

Tg-1 12 MW<sub>e</sub>, Tg-2 12 MW<sub>e</sub>, Tg-3 25 MW<sub>e</sub> a Tg-4 0,8 MW<sub>e</sub>) je vo výške 49,8 MW<sub>e</sub>, pričom celkový elektrický výkon obstarávateľ plánuje zachovať, aby sa vyhol dodatočným nákladom na zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity vo výške cca 1,9 mil. € a zvýšeným poplatkom za rezervovanú kapacitu, riziku neakceptovania prípadnej požiadavky na zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity zo strany príslušnej distribučnej spoločnosti a prípadnému nevyužívaniu rezervovanej kapacity pre klesajúcu vlastnú spotrebu elektriny, ktorá sa očakáva po realizácii zákazky.

V čase prípravy zákazky obstarávateľ začal spracúvať dokumentáciu pre stavebné povolenie pre stavbu „Nový zdroj – multipalivový kotol a protitlaký turbogenerátor“, pričom v tom čase ešte neboli známe hodnoty plánovaného inštalovaného výkonu nového turbogenerátora. K špecifikovaniu inštalovaného výkonu nového turbogenerátora došlo až v týchto dňoch, a to vo výške 5 MW<sub>e</sub>. Budúca skladba inštalovaného výkonu bude pozostávať z Tg-3, Tg-4, nového turbogenerátora a dvoch kogeneračných jednotiek, ktoré sú predmetom obstarávanej zákazky.

Nakoľko celkový inštalovaný elektrický výkon má byť zachovaný na úrovni 49,8 MW<sub>e</sub>, pričom pre ostatné zariadenia obstarávateľ počíta s inštalovaným elektrickým výkonom na úrovni 30,8 MW<sub>e</sub>, v prípade predkladania ponúk zo strany záujemcov, resp. uchádzačov navrhujúcich dodávku zariadení s celkovým elektrickým výkonom odchyľujúcim sa od hodnoty 19 MW<sub>e</sub> by došlo k vynúteniu potreby zmeniť zazmluvnený inštalovaný elektrický výkon s príslušnou distribučnou spoločnosťou, s čím sú spojené ďalšie náklady a riziká, ako je vysvetlené vyššie, ktoré obstarávateľ neplánuje vynaložiť, resp. podstúpiť. Z uvedeného vyplýva potreba zachovať súčasnú hodnotu inštalovaného elektrického výkonu, a teda aj potreba upraviť príslušné hodnoty daných technických parametrov kogeneračných jednotiek, ako sú uvedené v súťažných podkladoch.

Na tomto základe obstarávateľ mení svoju požiadavku na technické parametre predmetu zákazky nasledovne:

Technický parameter	Pôvodné zadanie	Upravené zadanie
Menovitý elektrický výkon motora	9,0 – 10,5 MW <sub>e</sub>	9,5 MW <sub>e</sub>
Menovitý činný výkon generátora	9,0 – 10,5 MW <sub>e</sub>	9,5 MW <sub>e</sub>

V súlade s tým obstarávateľ upravuje Prílohu č. 7 k súťažným podkladom (Informatívny vzor zmluvy) v časti Prílohy A (Opis diela). Zároveň sa pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v článku 1 ods. 1.2 informatívneho vzoru zmluvy na konci pripája text: „V prípade rozporu medzi podkladovou dokumentáciou, touto zmluvou a/alebo prílohami k tejto zmluve sa uplatní nasledovné poradie prednosti: (1.) táto zmluva, (2.) prílohy k tejto zmluve, (3.) podkladová dokumentácia.“.

Upravené znenie Prílohy č. 7 k súťažným podkladom (Informatívny vzor zmluvy) obstarávateľ zverejní spolu s týmto vysvetlením.

V tejto súvislosti dochádza k úprave nižšie uvedených lehôt uvedených v oznámení (body II.1.4, IV.2.2, IV.2.6 a VI.3) a v súťažných podkladoch (článok 13 ods. 13.1):

Lehota	Pôvodné zadanie	Upravené zadanie
lehota na predloženie žiadostí o účasť (body IV.2.2 a VI.3 oznámenia)	20. februára 2023 15:00 hod.	13. marca 2023 15:00 hod.
lehota viazanosti konečných ponúk (bod IV.2.6 oznámenia)	10. júla 2023	29. septembra 2023

odporúčaná lehota na doručenie žiadostí o vysvetlenie (bod II.1.4 oznámenia a čl. 13 ods. 13.1 súťažných podkladov)	8. februára 2023	1. marca 2023
---	------------------	---------------

Uvedené zmeny lehôt budú uskutočnené aj v oznámení prostredníctvom korigenda.

V tejto súvislosti napokon dochádza aj k úprave parametra  $P_e$  vstupujúceho do vzorca pre stanovenie ročného prínosu diela počas garantovanej doby prevádzky plynových motorov  $P_o$  v súťažných podkladoch [článok 19 ods. 19.1 a Príloha č. 6 k súťažným podkladom (Povinný formulár)], ktorý parameter  $P_e$  po prijatej zmene predstavuje garantovaný menovitý elektrický výkon motora na svorkách generátora brutto vo výške 9 500 kW<sub>e</sub> (konštanta).

Upravené znenie súťažných podkladov a súboru Vzorec.xlsx obstarávateľ zverejní spolu s týmto vysvetlením.

V Bratislave dňa 9. februára 2023