

POSTUP  
verejná súťaž  
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska  
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(ďalej len „ZVO“)*

**VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 2**

**názov zákazky:**

***Vytvorenie Komunitného centra pre Rómov vo Svidníku“,***  
*vyhlásenej*  
*vo Vestníku č. 24/2023 – 02.02.2023 pod č. 4202 - WYP*

## **Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:**

### **Otázka č. 19:**

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie podkladov k zhotoveniu modulov časť: 01 Stavebná časť, Diel 43-M Montáž oceľových konštrukcií,

- položka č. 141 Montáž a dodávka oceľového modulu 2700x6000x3400mm, vrátane povrchových úprav, označenie MODUL1, vrátane pomocných roštov,
- položka č. 142 Montáž a dodávka oceľového modulu 2570x6000x3400mm, vrátane povrchových úprav, označenie MODUL2, vrátane pomocných roštov,
- položka č. 143 Montáž a dodávka oceľového modulu 2585x6000x3400mm, vrátane povrchových úprav, označenie MODUL3, vrátane pomocných roštov,
- položka č. 144 Montáž a dodávka oceľového modulu 3000x8000x3080mm, vrátane povrchových úprav, označenie MODUL4, vrátane pomocných roštov,
- položka č. 145 Montáž a dodávka oceľového modulu 2600x4025x3200mm, vrátane povrchových úprav, označenie MODUL5, vrátane pomocných roštov, nakoľko je to nosná konštrukcia a na základe poskytnutého nákresu skladby oceľových nákresov, nie je možné spracovať cenovú ponuku.
- položka č. 146 Montáž a dodávka oceľového schodiska, nakoľko na spracovanie cenovej ponuky je potrebné dodať výpis prvkov s hmotnosťou jednotlivých prvkov spolu s nákresom schodiska. Bez týchto podkladov nie je možné cenovú ponuku spracovať.
- položka č. 121 Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru, nakoľko na spracovanie cenovej ponuky je potrebné dodať výpis prvkov s hmotnosťou jednotlivých prvkov spolu s nákresom schodiska. Bez týchto podkladov nie je možné cenovú ponuku spracovať.

### **Odpoveď:**

Dokumentácia bola spracovaná v stupni DSP, neobsahuje dielenskú podrobnosť a výkresy ktoré majú súvis priamo s výrobou jednotlivých zámočnických konštrukcií.

Stavba je navrhovaná z prefabrikovaných oceľových modulov, pričom v projekte DSP nie sú špecifikované oceľové profily jednotlivých modulov.

Vzhľadom na charakter zákazky nie je možné priamo definovať presné výrobky a zariadenia, ale len referenčné výrobky a požadované vlastnosti. Oceľový modulový systém musí byť navrhnutý s rešpektovaním statického posúdenia, tak aby bolo možné zrealizovať 2-podlažný objekt.

### **Otázka č. 20:**

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie podkladov k zhotoveniu – časť: 01 Stavebná časť, Diel 767 Konštrukcie doplnkové kovové,

- položka č. 146 Montáž a dodávka oceľového schodiska, nakoľko na spracovanie cenovej ponuky je potrebné dodať výpis prvkov s hmotnosťou jednotlivých prvkov spolu s nákresom schodiska. Bez týchto podkladov nie je možné cenovú ponuku spracovať.

### **Odpoveď:**

Dokumentácia bola spracovaná v stupni DSP, neobsahuje dielenskú podrobnosť a výkresy ktoré majú súvis priamo s výrobou jednotlivých zámočnických konštrukcií.

Stavba je navrhovaná z prefabrikovaných oceľových modulov, pričom v projekte DSP nie sú špecifikované oceľové profily jednotlivých modulov.

Vzhľadom na charakter zákazky nie je možné priamo definovať presné výrobky a zariadenia, ale len referenčné výrobky a požadované vlastnosti.

### **Otázka č. 21:**

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie podkladov k zhotoveniu – časť: 01 Stavebná časť, Diel 767 Konštrukcie doplnkové kovové,

- položka č. 121 Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru, nakoľko na spracovanie cenovej ponuky je potrebné dodať výpis prvkov s hmotnosťou jednotlivých prvkov spolu s nákresom schodiska. Bez týchto podkladov nie je možné cenovú ponuku spracovať.

### **Odpoveď:**

Dokumentácia bola spracovaná v stupni DSP, neobsahuje dielenskú podrobnosť a výkresy ktoré majú

súvis priamo s výrobou jednotlivých zámočnických konštrukcií.

Stavba je navrhovaná z prefabrikovaných oceľových modulov, pričom v projekte DSP nie sú špecifikované oceľové profily jednotlivých modulov.

Vzhľadom na charakter zákazky nie je možné priamo definovať presné výrobky a zariadenia, ale len referenčné výrobky a požadované vlastnosti.

**Otázka č. 22:**

Zároveň prosíme verejného obstarávateľa o zjednotenie údajov, nakoľko v položke č.120 sa píše Montáž zábradlia oceľového na schody, výplň rebrovanie a v položke č. 121 Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru. Preto je potrebné objasniť, či ide o oceľové zábradlie alebo hliníkové.

**Odpoveď:**

Pri položke č. 121 Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru, je chybné uvedený typ materiálu. Zábradlie má byť z oceľových profilov.

V prílohe zasielame upravený výkaz výmer.

Prešov, 02.03.2023

.....  
Ing. Peter Lupták, v.r.  
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

Príloha:

- opravený výkaz výmer (8\_M843 - Komunitné centrum Svidník (zadanie)\_OPRAVA 02.03.2023.xls)