



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČIEK

- Riešená stavba
- Obrys strešnej konštrukcie stavby
- Vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru riešenej stavby
- Vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru od strešného pláštá riešenej stavby
- Vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru od padania horiacich častí stavebných konštrukcií
- X.X Označenie odstupovej vzdialenosti od obvodovej steny (v súlade s technickou správou PBS)
- SPX Označenie odstupovej vzdialenosti od strešného pláštá (v súlade s technickou správou PBS)
- Označenie polohy odberného miesta - podzemný hydrant DN 100
- Prístupová komunikácia pre hasičské jednotky

POZNÁMKY:

Požiarne nebezpečné priestory od riešenej stavby NEZASAHUJÚ na susedné stavby!
Požiarne nebezpečné priestory od susedných stavieb NEZASAHUJÚ na riešenú stavbu!
Polohu odberného miesta je potrebné overiť. Odborné miesto sa musí nachádzať max. 80 m od stavby.
Presnú polohu je potrebné prekonzultovať so vyhotoviteľom tohto projektu. Odborné miesto musí mať hydrostatický pretlak min. 0,25 MPa.



KOMUNITNÉ CENTRUM				
INVESTOR / OBJEDNÁVATEL: Mesto Svidník , Sovietských hrdinov 200/33, 089 01			ODTLAČOK AUTORIZAČNEJ PEČIATKY	
MIESTO STAVBY: SVIDNÍK		STAVEBNÝ OBJEKT:		
KRAJ: PREŠOVSKÝ	OKRES: SVIDNÍK	SO-01		
KAT. ÚZEMIE: SVIDNÍK		ČASŤ / PROFESIA:		
STUPEŇ PD: STAVEBNÉ POVOLENIE		PBS		
<div></div> <div>AIP projekt, s.r.o Szakkayho 1, 04001 Košice Dr. Alexandra 4, 06001 Kežmarok e-mail: kontakt@aipweb.sk www.aipweb.sk</div>		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE:		
		doc. Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.		
		VYPRACOVAL:		
		doc. Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.		
OBSAH VÝKRESU:			DÁTUM:	01/2021
			FORMÁT:	2xA4
			MIERKA:	1:500
SITUÁCIA			ČÍSLO VÝKRESU:	
			V01	