



ROZVODNÁ SIEŤ:
3+PE+N str.50Hz 230/400V TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
Podľa STN 33 2000-4-41
Samočinným odpojením napájania čl.411
Doplnkovou ochranou prúdovým chráničom (RCD) čl. 415
Opatrenia na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom):
Základná izolácia živých častí čl. A.1
Zábrany alebo kryty čl. A.1

VONKAJŠIE VPLYVY:
AA5, AQ2, BA1 pre RK a vedenie vo vnútri budovy
AB8, AN2, AQ2, BA3, BC3 pre R ČOV a vedenie vonku

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	
PETER KOVÁČIK	PETER KOVÁČIK	PETER KOVÁČIK	
INVESTOR:	Domov dôchodcov a DSS Bystrická 447/25, 967 01 Kremnica		FORMÁT: A4
STAVBA:	Čistička odpadových vôd pre DD a DSS Kremnica		DÁTUM: 07/2016
OBSAH:	Elektrická inštalácia - schéma zapojenia		STUPEŇ: STAVEBNÉ POVOLENIE
	MIERKA:	Č. VÝKR.:	A2