

Příloha č. 1

Technická specifikace

Předmětem zakázky je dodávka a výměna akumulátorů ve třech UPS, a to včetně ekologické likvidace starých akumulátorů.

Všechna zařízení UPS se nacházejí v areálu DPMB, a.s. v Brně, Hlinky 64/151. Jedná se o následující zařízení:

Riello MultiDialog MT40 – 2 ks, umístěné v budově OIT

SOCOMEC Masterys MC320 – 1ks, umístěné v ředitelské budova

Bateriové moduly u všech 3 obsahují vždy 48 ks akumulátorů 12V 45 Ah (celkem tedy 144 ks akumulátorů).

Zadavatel požaduje dodávku bezúdržbových akumulátorů s životností 10 let. Připojení: šroub M6.