


Strana D

Medzipodlažie - galéria

v úrovni +2,100




## LEGENDA MIESTNOSTÍ:

| | Č.M. | Účel miestnosti | Plocha (m²) | Podlaha | Soke! | Ozn. | Úprava Stien | Úprava Stropu | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pôvodná časť | 1.01 | Zádverie | 11,56 | Protišmyk. keramk dlažba | Keram. sokel v = 0,1m | P1 | A | E | |
| | 1.02 | Konzervatórska dielňa – Prijímač | 5,39 | Protišmyk. keramk dlažba | – | P1,P2 | A,B,C,D | A | Keram.obklad Sprcha v=2,0m Ostatné v=1,5m |
| | 1.03 | Chodba | 7,24 | Protišmyk. keramk dlažba | Keram. sokel v = 0,1m | P1 | A,C | A | |
| | 1.04 | Záchod | 1,89 | Protišmyk. keramk dlažba | – | P1 | A,B,C,D | A | Keram.obklad v=1,5m |
| | 1.05 | Šatňa | 3,68 | Protišmyk. keramk dlažba | Keram. sokel v = 0,1m | P1,P2 | A,B,C,D | A | Keram.obklad Sprcha v=2,0m |
| | 1.06 | Konzervatórska dielňa | 10,30 | Protišmyk. keramk dlažba | Keram. sokel v = 0,1m | P1 | A,B,C | A | Keram.obklad pri prac. stole v=1,5m |
| | 1.07 | Depozitár č. 1 | 115,74 | Pôvodná terazzová dlažba | – | – | E | E | Zamurov. časti úprava "C" |
| | 1.08 | Medzipodlažie–galéria | 15,15 | Pôvodné OSB dosky | – | – | E | E | |
| | | PODLAHOVÁ PLOCHA : 170,95 m² | | | | | | | |
| Pôvodná časť | 1.09 | Vstup – rampa | 11,62 | Terasová protišmyková dlažba | – | P3 | Z1 | – | |
| | 1.10 | Depozitár č. 2 | 46,30 | Drátkobetón – metličková úprava | | P4 | F | F | |
| | 1.11 | Depozitár č. 3 | 53,15 | Drátkobetón – metličková úprava | | P4 | F | F | |
| | | PODLAHOVÁ PLOCHA : 111,07 m² | | | | | | | |

PODLAHOVÁ PLOCHA SPOLU : 282,02 m²

ZASTAVANÁ PLOCHA - PÔVODNÁ ČASŤ : 178,71 m²
ZASTAVANÁ PLOCHA - PRÍSTAVBA : 125,39 m²
ZASTAVANÁ PLOCHA SPOLU : 304,10 m²

## LEGENDA MATERIÁLOV:

- – Pôvodné konštrukcie (predsadený obvodový plášť z pórobetónových panelov, nosná konštrukcia ŽB skelet, priečky z plných pálených tehál)
- – Nové konštrukcie
- –Obvodové murivo hr. 380 mm z tehál BRITTERM 38 brúsené (380x250x249mm) na tenkovrstvú lepiacu maltu
- –Vnútorné nosné murivo hr. 300 mm z tehál BRITTERM 30 brúsené (300x250x249) maltu pevnosti M5
- –Domurovanie otvorov na celú šírku steny z pórobetónových tvaroviek napr. YTONG STANDARD na tenkovrstvovú murovaciu maltu. Murivo kotviť do obvodového plášťa murivovímy spojkami.
- –Priečky hr. 125 mm z pórobetónových tvaroviek napr. YTONG KLASIK (125x249x599mm) na tenkovrstvú murovaciu maltu. Priečky kotviť do stávajúcich priečok, obvodového plášťa a do stropu murivovými spojkami.
- – Nadmurovanie stávajúcej priečky v miestnosti z pórobetónových tvaroviek napr. YTONG KLASIK (150x249x599mm)na tenkovrstvú murovaciu maltu,
- – "Ch" – Okapový chodník šírky 500 mm: zámková dlažba 100x200x60mm (sivej farby) hr.60 mm presné skladby vid. REZY Okraje okapového chodníka budú z parkového obrubníka 50x250x1000mm, ktoré budú osadené do betónového lôžka z betónu C12/15.

## Legenda použitých značiek:

- Požiarna deliaca konštrukcia (ohraničenie požiarneho úseku)
- **N1.01 - I. SPB** — Označenie požiarneho úseku a stupňa požiarnej bezpečenosti
- **REW 30** — Požadovaná požiarna odolnosť zvislých konštrukcií
- HN 33/30 — Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm a dĺžkou 30 m
- Penosný hasiaci prístroj - Práškový 6 kg
- Úniková cesta označenie smeru
- Úniková cesta označenie východu
- Penosný hasiaci prístroj -$CO_2$ 5 kg
- **Požiarny rebrík**

## LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

(A) - Povrchová úprava stien a stropov - pôvodná časť
- Pôvodné steny a stropy po odstránení pôvodnej malby v celom rozsahu
- Odstránenie nesúdržných častí omietky v rozsahu cca. 10 %
- Umytie stien + penetračný náter – hĺbková penetrácia
- Vyspravenie omietky v rozsahu 10 %
- Sklotextilná mriežka do lepiaceho tmelu
- Penetračný náter
- Interiérová štuková stierka – napr. weberdur.štuk IN
- Penetračný náter a 2 x interiérová maľba (Primalex,Dulux,Farmal...)

POZNÁMKA: Na vokajších nárožiach stien a okolo okien použiť rohový ochranný profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou!!!

(B) - Povrchová úprava stien a stropov - pôvodná časť (keramick obklad)
- Pôvodné steny a stropy po odstránení pôvodnej malby v celom rozsahu
- Odstránenie nesúdržných častí omietky v rozsahu cca. 10 %
- Umytie stien + penetračný náter – hĺbková penetrácia
- Vyspravenie omietky v rozsahu 10 %
- Sklotextilná mriežka do lepiaceho tmelu
- Penetračný náter
- flexibilná lepiaca hmota na obklady – napr. lepiaci tmel weber.col– FLEX
- Interiérový keramický obklad

Poznámka: V sprchových kútoch pred lepením obkladu steny izolovať tekutou hydroizoláciou napr. hydroizolačná hmota weber.terizol vo 2 vrstvách +Tesniaci pás weber. BE14 v rohoch

(C) - Povrchová úprava stien a stropov - pôvodná časť - nové murivá a domurovanie
- Penetračný náter – hĺbková penetrácia
- Sklotextilná mriežka do lepiaceho tmelu
- Penetračný náter
- Interiérová štuková stierka – napr. weberdur.štuk IN
- Penetračný náter a 2 x interiérová maľba (Primalex,Dulux,Farmal...)

POZNÁMKA: Na vokajších nárožiach a okolo okien použiť rohový ochranný profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou!!!

(D) - Povrchová úprava stien a stropov - pôvodná časť- nové murivá (keramick obklad)
- Penetračný náter – hĺbková penetrácia
- Sklotextilná mriežka do lepiaceho tmelu
- Penetračný náter
- flexibilná lepiaca hmota na obklady – napr. lepiaci tmel weber.col– FLEX
- Interiérový keramický obklad

Poznámka: V sprchových kútoch pred lepením obkladu steny izolovať tekutou hydroizoláciou napr. hydroizolačná hmota weber.terizol vo 2 vrstvách +Tesniaci pás weber. BE14 v rohoch

(E) - Povrchová úprava stien a stropov - pôvodná časť - Depozitár č.1
- Pôvodné steny po odstránení nesúdržných alebo príliš hrubých vrstiev predchádzajúcej farby + umytie stien a stropov
- Vyspravenie stien – vytmelením a vystierkovaním cca.10% plochy
- penetračný náter a 2 x interiérová maľba (Primalex,Dulux,Farmal...)

(F) - Povrchová úprava stien a stropov - prístavba
- cementový prednástrek napr. weberdur podhoz
- Jednovrstvá jadrová omietka zrnitosti 1,0mm –omietku uhladiť do štukovej štruktúry napr. weber mcs 35
- penetračný náter a 2 x interiérová maľba (Primalex,Dulux,Farmal...)

POZNÁMKA: Na vokajších nárožiach stien a okolo okien a dverí použiť rohový omietací profil !!!

(Z1) - Kontaktný zatepľovací systém s minerálnou vlnou hr.160 mm - Pôvodná časť:
- Pôvodné obvodové panely (očistenie tlakovou vodou)
- Nesúdržné vrstvy odstrániť a vyspraviť cementovou omietkou – cca. 10 %
- Penetračný náter
- Lepiaca malta vhodná na lepenie TI z minerálnej vlny napr. Weber.therm exclusive (401PE)
- Tepelná izolácia z minerálnej vlny s rovnobežnou orientáciou vlákien hr. 160 mm* – napr. NOBASIL FKD S Thermal hr. 160 mm)
- Sklotextilná mriežka min. 145 g/m2 do lepiacej malty vhodnej na armovanie TI z minerálnej vlny napr. Weber.therm exclusive (401PE)
- Podkladný náter – napr. podkladný náter Weber 700
- Tenkovrstvá omietka roztieranej štruktúry 1,5 mm so samočistiacim efektom a odolná proti pôsobeniu mikroorganizmov, napr.: omietka Weber.pas aquaBalance roztieranej štruktúry R 980

Poznámka: Pri osteniach a nadpražiach okien a dverí použiť izolant – minerálnu vlnu hrúbky 30 mm (napr. NOBASIL FKD RS C1), a izolant pri osteniach a nadpražiach lepiť celoplošne!!!

(Z2) - Kontaktný zatepľovací systém s minerálnou vlnou hr.80 mm - Prístavba:
- Nové obvodové murivo prístavby
- Penetračný náter
- Lepiaca malta vhodná na lepenie TI z minerálnej vlny napr. Weber.therm exclusive (401PE)
- Tepelná izolácia z minerálnej vlny s rovnobežnou orientáciou vlákien hr. 80 mm* – napr. NOBASIL FKD S Therma hr. 80 mm
- sklotextilná mriežka min. 145 g/m2 do lepiacej malty vhodnej na armovanie TI z minerálnej vlny napr. Weber.therm exclusive (401PE)
- Podkladný náter – napr. podkladný náter Weber 700
- Tenkovrstvá omietka roztieranej štruktúry 1,5 mm so samočistiacim efektom a odolná proti pôsobeniu mikroorganizmov, napr.: omietka Weber.pas aquaBalance roztieranej štruktúry R 980

Poznámka: Pri osteniach a nadpražiach okien použiť izolant – minerálnu vlnu hrúbky 30 mm (napr. NOBASIL FKD RS C1), a izolant pri osteniach a nadpražiach lepiť celoplošne!!

## LEGENDA ZNAČIEK:

- (Po) – plastové okná – 6 komorový profil krídla a rámu, zasklené izolačným trojsklom – Urámu ≤ 1,00 W/m².K,Uvýplne ≤ 0,7 W/m².K, Uokna ≤ 1,00 W/m².K – viď výpis okien
- (Vrel) – Oceľové dvojkrídlové vráta– viď výpis vrát
- (Vrl) – Oceľové dvojkrídlové vráta– viď výpis vrát
- (Dl P)(Dl L) – Interiérové drevené dvere osadené v oceľovej zárubni, pravé resp. ľavé (napr. Sapeli)–viď. výpis vnútorných dverí
- (Np1) – Preklad pre nenosné steny – mapr. YTONG NEP 125–1250
- (Kl) – Klampiarske konštrukcie z poplastovaného plechu hr. 0,63mm, zhotoviť podľa požiadaviek normy STN 73 3610 – viď. výpis klampiarskych konštrukcií
- (Mr1) – Oceľové mreže – viď. výpis zámočníckych konštrukcií
- (Pr1) – Rohový ochraný profil s integrovanou mriežkou
- (Pr1*) – Rohový ochraný profil s integrovanou mriežkou – s flexibilným uhlom
- (Pr2) – Začistovacia omietková lišta 6mm (okenný omietkový profil s páskou) napojenie omietky na rám okna (aplikovať pri ostení a nadpraží okien)
- (Pr4) – Dilatačný profil rohový typ "V"– priamy s pryžovou dilatačnou páskou
- (Rb) – Oceľový rebrík – Pred zateplením demontáž po zateplení spätná montáž + predĺženie kotvenia – vzdialenosť medzi priečlami rebríku a zateplením musí byť min. 180 mm. Rebrík sa očistí a opatrí sa novým dvojnásobným syntetickým náterom hnedej alt. sivej farby viď. farebné riešenie. Predĺženie kotvenia je navrhuté pomocou kotviacej platničky P6 v tvare T rozmeru 150x100 mm (podsatvec) a 80x250mm noha – celkom 8 ks platničiek/rebrík.. Platnička bude kotvená do obvodovej steny pomocou 4xoceľových kotiev M 10x115 mm do chemickej malty (FISCHER, HILTI). K platničke po celej možnej prípojnej dĺžke bude privárané stávajúci kotevný uholník.
- (Oc) – ochrana rohu budovy z oceľovej trubky Tr 140/ 5 výšky 1200mm, opatrený základným a 2xkrycím náterom –žltočierne pásy – presné rozmery viď. výpis zámočníckych konštrukcií. Kotvenie ochranných stĺpikov je formou jadrových vrtov

Projekt pre stavebné povolenie

Projektant "Ing. Attila Farkaš – Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt: Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

| | | | |
|---|---|---|---|
| HLAVNÝ PROJEKTANT | ING. FARKAŠ ATTILA | Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB, Pinciná 119, 984 01, mobil: 0911 613 743, email: ing.farkasattila@gmail.com, IČO: 47 909 374, DIČ: 1075746419 | |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | ING. TÖMÖL JURAJ | | |
| VYPRACOVAL | ING. FARKAŠ ATTILA | | |
| INVESTOR: NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA, Kubínyho námestie č.3, 984 01 Lučenec | | | |
| STAVBA: Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu, súp.č.: 658, ul. Adyho, Lučenec | | Č.ZÁKAZKY: 11/2018 | Č. SADY: |
| | | DÁTUM: 12/2018 | |
| ČASŤ: A.STAVEBNÁ ČASŤ | | FORMÁT: 5 x A4 | |
| OBSAH: Pôdorys prízemia | | MIERKA: 1:50 | Č.VÝKR.: 2. |