

E-04 Hlavné ochranné pospájanie




Uzemnenie bodu rozdelenia PEN na PE a N v RE do 2Ω!

Projektová dokumentácia realizovaná pomocou LEGÁLNEHO softwaru SchémataCAD od spoločnosti ELMER software s.r.o., Valtická 123, 155 21 PRAHA 5 - Sobín, CZ

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, rč. autorizačného osvedčenia 5287*T*14

VARGA ELEKTRO s.r.o.
L. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec
+421 908 166 664
varga@elektro.vargaelektro.eu

AUTOR NÁVRHU		ING. FARKAŠ ATILA		 varga elektro	
PROJEKTANT PROFESIE		Bc. Stanislav VARGA			
VYPRACOVAL		Pavol CABAN			
INVESTOR		NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA, Kubínyho námestie č.3, 984 01 Lučenec			
MIESTO STAVBY		súp.č.: 658, ul. Adyho, Lučenec			
OBJEKT	-	FORMÁT	210x297		
	PARCELA	-	DÁTUM	12/2018	
NÁZOV STAVBY	Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu, súp.č.: 658, ul. Adyho, Lučenec		MIERKA	-	
			STUPEŇ	RP	
OBSAH	E - Elektroinštalácie	ČÍSLO ZÁKAZKY	18.12.17		
ČASŤ	E-04 Hlavné ochranné pospájanie	ČÍSLO VÝKRESU	E-04		