

POSTUP
verejná súťaž
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“)*

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 3

názov zákazky:

**„Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad Topľou -
prestavba“**

vyhlásenej verejným obstarávateľom
vo Vestníku č. 22/2023 - 31.01.2023 pod č. 3710 - WYP

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

Žiadame Vás o vyjadrenie, či nie sú položky v časti : 3 – Zdravotechnika a časti 4 - Vykurovanie duplicitné.

Časť : 3- Zdravotechnika :

- 109 K 735311520.S Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 3 cestný ks 1,000
- 110 M LR32500.00 LOGOFloor, 3 okruhy, KK na vstupe DN 25 ks 1,000
- 111 K 735311540.S Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný ks 1,000
- 112 M LR52500.00 LOGOFloor, 5 okruhy, KK na vstupe DN 25 ks 1,000
- 113 K 735311770 Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku ks 11,000
- 114 M 10255.850.800.180 Skrinka pre chodbový rozdeľovač ks 2,000

S tým súvisia aj presuny hmôt :

- 115 K 998735201.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m % 0,000
- 116 K 998735203.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 0,000

Časť : 4 – Vykurovanie :

- 105 K 735311520.S Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 3 cestný ks 8,000
- 107 M LR32510.20 LOGOFloor, 3 okruhy, Ballorex Delta + DRV DN 25 ks 1,000
- 110 K 735311540.S Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný ks 1,000
- 111 M LR52510.20 LOGOFloor, 5 okruhy, Ballorex Delta + DRV DN 25 ks 1,000
- 114 K 735311770 Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku ks 11,000
- 118 M 10255.850.800.180 Skrinka pre chodbový rozdeľovač ks 2,000

V položke p.č. 105 by mala byť výmera 7,0 ks.

Odpoveď:

Nie nebolo to zdvojené, ide o rozdeľovače pre studenú vodu, ale aj vykurovanie, **rovnakého typu**.

Časť : 3- Zdravotechnika :

Chyba bola pri počte montáží skriniek - **zmena z 11ks na 2ks**, zmeny v položkách:

Časť : 3- Zdravotechnika sa menia nasledovné položky na:

49	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	68,000		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

113	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	2,000		
-----	---	-----------	--	----	-------	--	--

Časť : 4 – Vykurovanie :

V položke p.č. 105 je správna výmera, teda 8 ks.

V prílohe posielame opravený výkaz výmer a SP upravené o novú hodnotu PHZ.

Zároveň verejný obstarávateľ mení „Oznámením o oprave č. 2“ nasledovné termíny:

Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV.2.2

Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Namiesto: 21.02.2023 09:00

má byť: 24.02.2023 09:00

Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV.2.7

Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto: 21.02.2023 10:00

má byť: 24.02.2023 10:00

Prešov, 16.02.2023

.....
Ing. Peter Lupták, v.r.

osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

Prílohy:

- opravený výkaz výmer (A297 - Zariadenie opatrovateľskej služby [zadanie]_OPRAVA 16.02.2023.xls)
- opravené SP (SP_ZOS Vranov_OPRAVA PHZ_16.02.2023.doc)
- Oznámenie o oprave č. 2 (Oznámenie o oprave č. 2.pdf)