

Správa

Obstarávateľ: Mesto Malacky
Názov predmetu: Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže
Číslo spisu: 2/2023

Informácie:

Dátum a čas doručenia: 02.03.2023 08:32:20
Od: Mesto Malacky
Komu: Všetkým
Typ: Iný dokument k zákazke
Predmet: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 1

Správa:

Dobrý deň, posielame odpovede na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

1. Otázka

Objednávateľ požaduje v súťažných pokladoch výkaz výmer pod názvom 999-9-8-Cyklotrasa_Partizanska-Cesta_mladeze,Malacky-cast_1-ON_[zadanie] , stavebný objekt SO 01, SO 10, v položke č. 577144311 Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I. Uvedená špecifikácia je zmätočná pretože je požiadavka na asfalt I. triedy a zároveň z nemodifikovaného asfaltu. Pri dodržaní katalógových listov asfaltových zmesí nie je možné vyhotoviť asfaltovú zmes I. triedy z nemodifikovaného asfaltu.

Žiadame Objednávateľa o vysvetlenie a jasnú špecifikáciu, úpravu výkazu výmer a predĺženie termínu na predkladanie ponúk

Odpoveď:

Asflat môže byť aj z modifikovaného asfaltu podľa katalógových listov. v prípade použitia iného typu asfaltovej zmesi je potrebné dodržať minimálne rovnaké parametre ako navrhovanej asfaltovej zmesi.

2. Otázka

Objednávateľ požaduje v súťažných pokladoch výkaz výmer pod názvom 999-9-8-Cyklotrasa_Partizanska-Cesta_mladeze,Malacky-cast_1-ON_[zadanie] , stavebný objekt SO 04, SO 05, SO 06, SO 08, SO 09, SO 10 položky č. 577134131, 577144371, 577164371 asfaltový betón z modifikovaného asfaltu II. triedy.

Uvedená špecifikácia je zmätočná pretože je požiadavka na asfalt II. triedy a zároveň z modifikovaného asfaltu.

Žiadame Objednávateľa o vysvetlenie a jasnú špecifikáciu, úpravu výkazu výmer a predĺženie termínu na predkladanie ponúk.

Odpoveď:

Asflat môže byť aj z nemodifikovaného asfaltu podľa katalógových listov. v prípade použitia iného typu asfaltovej zmesi je potrebné dodržať minimálne rovnaké parametre ako navrhovanej asfaltovej zmesi.

3. Otázka

Objednávateľ požaduje v súťažných pokladoch výkaz výmer pod názvom Rekonstrukcia_komunikacii_vykaz_vymer_do_VO (1) stavebný objekt SO 01 položka č. 577154311.S Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, Uvedená špecifikácia je zmätočná pretože je požiadavka na asfalt I. triedy a zároveň z nemodifikovaného asfaltu. Pri dodržaní katalógových listov asfaltových zmesí nie je možné vyhotoviť asfaltovú zmes I. triedy z nemodifikovaného asfaltu.

Žiadame Objednávateľa o vysvetlenie a jasnú špecifikáciu, úpravu výkazu výmer

Odpoveď:

Asflat môže byť aj z modifikovaného asfaltu podľa katalógových listov. v prípade použitia iného typu asfaltovej zmesi je potrebné dodržať minimálne rovnaké parametre ako navrhovanej asfaltovej zmesi.

4. Otázka

Objednávateľ požaduje v súťažných pokladoch výkaz výmer pod názvom 999-9-91-Cyklotrasa_Partizanska-Cesta_mladeze,Malacky-cast_2-NN_[zadanie] (1), stavebný objekt SO 02, SO 03 položky č. 577134131, 577164371 asfaltový betón z modifikovaného asfaltu II. triedy.

Uvedená špecifikácia je zmätočná pretože je požiadavka na asfalt II. triedy a zároveň z modifikovaného asfaltu.

Žiadame Objednávateľa o vysvetlenie a jasnú špecifikáciu, úpravu výkazu výmer

Odpoveď:

Asflat môže byť aj z nemodifikovaného asfaltu podľa katalógových listov. v prípade použitia iného typu asfaltovej zmesi je potrebné dodržať minimálne rovnaké parametre ako navrhovanej asfaltovej zmesi.

5. Otázka

Objednávateľ požaduje v súťažných pokladoch výkaz výmer položku pod názvom Podklad z asfaltového betónu AC22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. Do 3m, po zhutnení hr. 60 mm

Uvedená špecifikácia neobsahuje požiadavku na triedu asfaltu.

Odpoveď:

trieda asfaltu tr. II.

Verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 08.03.2023 do 08.30 hod..

**S pozdravom
Ing. Eva Sokolová**