

Teresin, dnia 20.02.2023 r.

ZP.271.3.2023

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębówka - dz. nr ew. 110, 97/42 i 97/8, obręb geodezyjny Dębówka”.

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych zwana dalej PZP (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Zwracam się z pytaniem, czy wyrażą Państwo zgodę na wykonanie prac metodą przewiertów sterowanych przy zastosowaniu rur PE DN110 SDR17 RC. Metoda taka jest korzystna z uwagi na małą ingerencję w istniejący stan techniczny terenu w tym dróg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie prac metodą przewiertów sterowanych.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wyjaśnienia dotyczące treści SWZ udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://josephine.proebiz.com/pl>.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści specyfikacji są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia i stanowią jej integralną część.

GMINA TERESIN
96-515 Teresin, ul. Zielona 20
tel. (0-46) 861-38-15 do 17
NIP 837-16-95-43 REGON 750148532


Marek Ochowski