

NEDOKONČENÉ ČASTI EPS:

NEZREALIZOVANÁ KABELÁŽ ELEKTROINŠTALAČNÝCH  
OBVODOV (VYZNAČENÁ PLOCHA MIESTNOSTÍ)

| NAPAŤOVÁ SÚSTAVA | OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41) |                                |
|------------------|--|--------------------------------|
|                  | NORMÁLNA PREVÁDZKA   | PORUCHA                        |
| 2-24V, DC /IT    | KRYTOM,IZOLÁCIOU   | MALÝM NAPATÍM - PELV           |
| 230V, AC /TN-S   | KRYTOM,IZOLÁCIOU   | SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA |
| 100V, DC /IT     | KRYTOM,IZOLÁCIOU   | SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA |

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)

EPS - Požiarna ústredňa Schrack secomat Integral IP B5-SCU-C

KTPO Kľúčový trezor požiarnej ochrany KTPO

TABLO Externé zobrazovacie tablo

- Multisenzorový opticko-čymový a teplotný detektor MTD 532X na strope

- Manuálny procesne analógový neautomatizovaný tlačidlový MCP 535X

BX-013 - Vstupno-výstupný modul SCHRACK 3in/1relé

BX-REL4 - Výstupný modul SCHRACK 4 relé

BX-IM4 - Vstupný modul SCHRACK 4 vstupy

- Sírène piezoelektrická, 110dB, IP54 so svietelným majákom

- Zdroj AC 230V/24V, 5A, DC EN54-4

- LED zobrazovanie paralelného svetla

Vizuálne signalizačné zariadenie požiaru (požiarny maják) - EN54-xxx

- vedenie SKFH-V180 1x2x0,8 Lg P8-R B2ze-s1,č1,a1

- vedenie SKFH-V180 1x2x0,8 Lg P8-R B2ze-s1,č1,a1

ČÍSLOVANIE POŽIARNYCH HLÁSIČOV:

T 01/25/03

Poračové číslo hlásiča v skupine hlásičov  
Poračové číslo skupiny hlásičov na kruhovom vedení  
Poračové číslo kruhového vedenia ústredne  
Označenie tlačítkového hlásiča

projekt pre realizáciu stavby

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : | ING. VLADIMÍR KOBLÍŠKA, autorizovaný stavebný inžinier  | ING. Vladimír Koblíška<br>autorizovaný stavebný inžinier<br>reg. č. 6637 * I * 1 |
| VYPRACOVAL :            | ING. VLADIMÍR KOBLÍŠKA, autorizovaný stavebný inžinier  |  |
| INVESTOR:               | SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM - HUDOBNÉ MÚZEUM<br>VAJANSKÉHO NÁBŘEZÍ 2, 810 06 BRATISLAVA                              | TRNAVA , Nerudova 6031/13  |
| DRUH PROJEKTU :         | ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)  | ČO:40347605 DIČ: 1048322033  |
| NÁZOV STAVBY :          | AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE<br>OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ<br>OBJEKT KAŠTIEĽA - Č. PARC. 429/1 | STUPEŇ: PROJEKT STAVBY<br>DÁTUM: JANUÁR 2023<br>FORMÁT: B x A4                   |
| DRUH VÝKRESU :          | Pôdorys krov  | MIERKA: 1:100<br>Č.VÝKRESU: 02   |