




LEGENDA ČAR

| | |
|---|--------------------------------|
|  | PŘÍVODNÍ POTRUBÍ LISOVANÁ OCEĽ |
| | ZPĚTNÉ POTRUBÍ LISOVANÁ OCEĽ |
| | PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ALPEX |
|  | ZPĚTNÉ POTRUBÍ ALPEX |
|  | STUDENÁ VODA |
| | DOPLŇOVACÍ VODA |
| | ODPADNÍ VODA |

LEGENDA TĚLES

| | |
|----------------------------------|--|
| 22-09070-60 TRV 15/8 RŠ 15 | OCELOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO TYP RADIK VK TERMOSTATICKÁ VENTILOVÁ ZLOŽKA/NASTAVENÍ ROHOVÉ PŘIPOJOVACÍ ŠROUBNÍ TERMOSTATICKÁ HLAVICE |
| 20-200040-WU TRV 15/8 | OCELOVÉ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO TYP RADIK PREMIUM STŘEDOVÁ PŘIPOJOVACÍ ARMATURA, ROHOVÁ TERMOSTATICKÁ HLAVICE |
| KLC-150045-00M TRV 15/8 | KOUPELNĚNÉ TRUBKOVÉ TĚLESO, STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ STŘEDOVÁ PŘIPOJOVACÍ ARMATURA, ROHOVÁ TERMOSTATICKÁ HLAVICE |
| <div>BS</div> | BYTOVÁ STANICE BS101 UT 4,3KW TV W-HTE L1 TOM BYTOVÁ STANICE – ČÍSLO BYTU TOPNÝ VÝKON PŘÍPRAVA TV, BEZ CÍRKULACE TYP STANICE TERMOSTATICKÝ CÍRKULAČNÍ MŮSTEK |

POZN.
PATERŇNÍ ROZVOD BUDE VEDEN POD STŘEPEM 1.PP NA ZÁVĚSECH A KONZOLÁCH.
STOUPACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V ŠÁCHTÁCH A UKONČENO V BYTOVÝCH STANICÍCH.
PATERŇNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z IZOLOVANÝCH OCELOVÝCH TENKOSTĚNNÝCH TRUBEK SPOJOVANÝCH
LISOVACÍMI SPOJKAMI.
ROZVODY OD BYTOVÝCH STANIC K TĚLESŮM BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PEX-AL-PEX SPOJOVANÝCH
LISOVACÍMI SPOJKAMI. POTRUBÍ BUDE ULOŽENO V TRUBNÍ IZOLACI V IZOLAČNÍ VRSTVĚ PODLAHY
TĚLSA BUDOU NAPOJENA ROHOVÍMI PŘÍPOJKAMI ZE ZDI, V PŘÍPADĚ STOJANÝCHVÝCH TĚLES Z PODLAHY
VZDÁLENOSTI PODPĚR POTRUBÍ 012-18/15m, 022-28/2,5m, 035-54/3,5m, 076,1-108/5m

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------|
| VYPRACOVANAL: Ing. LUKÁŠ NAVRKAL | | | Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST | |
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. LUKÁŠ NAVRKAL | | | | |
| INVESTOR: Obec Chvalovice | | | Přímětická 1905/53 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz | |
| MÍSTO: Chvalovice | | | | |
| AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OBJEKTU NOVOSTAVBA PŘÍSTŘEŠKU | | | | |
| Objekt: SO 01.05 - Hlavní objekt, ústřední vytápění | | | | |
| OBSAH: D.1.4. VYTÁPĚNÍ | | | DATUM: 09/2022 | MĚŘÍTKO: 1:50 |
| | | | STUPEŇ: DPS | PARÉ Č.: |
| NÁZEV VYKRESU: PŮDORYS 2.NP | | | FORMÁT: 10 A4 | |
| | | | Č. VYKRESU: 3 | |