



Gniewkowo, dnia 28.03.2023r.

Zn.spr.: SA.270.8.2023.WK

Zamawiający:

Nadleśnictwo Gniewkowo
Ul. Dworcowa 10
88-140 Gniewkowo

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) pn.

„Przebudowa nawierzchni dojazdu przeciwpożarowego nr 47 V etap”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2023-03-15 pod nr 2022/BZP 00222292/01

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie z dnia: 27.03.2023 r.

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza do zastosowania kruszywo wapienne o frakcji 0-31,5 mm?

Odpowiedź na pytanie 1:

W nawiązaniu do zapytania Nadleśnictwo Gniewkowo informuje, iż Zamawiający nie dopuszcza kruszywa pochodzenia osadowego. Brak zgody na wbudowanie kruszywa wapiennego.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

