



- Káblová trasa tvorená žľabom MARS 500/100
- Káblová trasa tvorená žľabom MARS 125/100
- Spoločná káblová trasa vedená pod omietou / nad podhládom
- Zásuvkový rozvod káblom 1-CXKH-R 3-Jx1,5, 1-CXKH-R 3-Jx2,5, 1-CXKH-V 3-Jx2,5,
1-CXKH-R 5-Jx4, 1-CXKH-R 5-Jx6, 1-CXKH-R 5-Jx10, 1-CXKH-R 5-Jx16
- Dvojínásobná zásuvka, polozáplustná, 230V/16A, IP21,
výška osadenia 30cm od definitívne upravenej podlahy, pri umývadlách podľa STN 332000-7-701
- Jednoduchá zásuvka, polozáplustná, 230V/16A, IP21, výška osadenia 30cm od definitívne upravenej podlahy
- Jednoduchá zásuvka, polozáplustná, 230V/16A, IP21, osadená pri TV zásuvke

- Ventilátor specifikovaný v PD VZ1

články vo výkaze výmer a rozpočte sa môžu lísiť po dopracovaní realizačného projektu!!

400/230V 50Hz, TN-S

VYPRACOVAL:	Ing. Viktor Kraus	PROJEKTANT:	
STAVBA:		MÍSTO STAVBY:	

DETENČNÝ ÚSTAV HRONOVCE Št. 10, 550 01 Hronov, k.ú. Domáca, p.č. 201/1, 207/2, 262/1, 257/3, 257/102, 259/121, 257/1, 257/2, 257/1, 259/20, 265/1, 257/6, k.ú. Čajakovo, p.č. 221/14, 204/4, 209, 178/4.

INVESTOR: MINISTERSTVO VENDEŇSKÝCH STAVIEB Limbová 2, 837 52 Bratislava	VYKRESL.: 21xA4	STUPEN: B TD	DATUM: 04/2019
OBJEKT: SO 01 - DETENČNÝ ÚSTAV	DIEL:		

NÁZOV: Zásuvková elektroinštalácia 2.NP MIERKA: 1 : 100 P. č.: 7

