



LEGENDA:

21K 600/1200 – TELESO DVOJPANELOVÉ S JEDNÝM KONVEKTOROM, VÝŠKA TELESA 600mm, DĹŽKA TELESA 1600mm
3780 W – VÝKON VYKUROVACIEHO TELESA
TS-90-V / 15 / 6,6 – TERMOSTATICKÝ VENTIL / DIMENZIA VENTILU / NASTAVENIE VENTILU
RL 1 / 15 – SPIATOČKOVÝ VENTIL / DIMENZIA VENTILU

POZN.:
VÝŠKY A TRASY POTRUBÍ UPRAVIŤ PODLA MIESTNYCH PODMIENOK

	Dátum	Meno	Podpis	Stupen PROJEKT PRE REALIZÁCIU	
Vypracoval	02/2019	ING. M.PONDELA		Formát 2x A3	
Ved.proj.					
Zod.proj.		ING. M. PONDELA			
Názov stavby REKONŠTRUKCIA SYSTÉMU ŮK ŠKOLSKÝ INTERNÁT, TRIEDA SNP č.53, BANSKÁ BYSTRICA				Mierka 1:75	Číslo kópie
Časť ŮSTREDNÉ VYKUROVANIE				Archívne číslo 19-03/V5	
Názov výkresu DISPOZÍCIA 5.NP					