



LEGENDA:

21K 600/1200 – TELESO DVOJPANELOVÉ S JEDNÝM KONVEKTOROM, VÝŠKA TELESA 600mm, DĹŽKA TELESA 1600mm
3780 W – VÝKON VYKUROVACIEHO TELESA
TS-90-V / 15 / 6,6 – TERMOSTATICKÝ VENTIL / DIMENZIA VENTILU / NASTAVENIE VENTILU
RL 1 / 15 – SPIATOČKOVÝ VENTIL / DIMENZIA VENTILU

POZN.:
VÝŠKY A TRASY POTRUBÍ UPRAVIŤ PODLA MIESTNYCH PODMIENOK

	Dátum	Meno	Podpis	Stupen PROJEKT PRE REALIZÁCIU	
Vypracoval	02/2019	ING. M.PONDELA		Formát	
Ved.proj.				2xA3	
Zod.proj.		ING. M. PONDELA			
Názov stavby				REKONŠTRUKCIA SYSTÉMU ŽK ŠKOLSKÝ INTERNÁT, TRIEDA SNP č.53, BANSKÁ BYSTRICA	Číslo kópie
Časť				ŽSTREDNÉ VYKUROVANIE	
Názov výkresu				DISPOZÍCIA 2, 3, 4.NP	Archívne číslo 19-03/V4