

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany

Uchádzač:

Všetkým záujemcom

Názov zákazky:

„Nová expedícia – HYZA Topoľčany“

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP Vám odpovedáme:

Otázka č. 1:

V opravenom Výkaze výmer je odpočítaná položka plastové okno „O15“ v počte – 2ks a pridaná nová položka Hliníkové okno „O15“ v počte 3ks. Pribudlo nové okno alebo je to len omyl?

Odpoveď:

Na základe úpravy projektu PO sa upravili aj výplne otvorov v osi „17“
Zmena nastala u celkom 11 ks okien. Viď priložený výkres

Otázka č. 2:

V Odpovedi na žiadosť o vysvetlenie a doplnenie položky 291 do výkazu výmer máme chápať ako doplnenie požiarneho uzáveru za priemyselnú rolovaciu bránu (položka číslo 290 vo VV)?? Alebo iba samotný Požiarne uzáver, oceľový roletový s odolnosťou EW/C 30 ?

Odpoveď:

Je to doplnenie požiarneho uzáveru.

Považská Bystrica, 16.05.2023

Ing. Lenka Kivoňová

MP Profit PB, s.r.o.