

Zařizovací předměty

- OŽ Odvodňovací kompozitní žlab š. 150 mm se spádem dna (0,5%), s pojižděným litinovým roštem (tř. zatížení D 400)
- Vt Litinový lapač střešních splavenin DN 125 - Geiger (okapová vpust) s klapkou
- Š1 Čistící PP šachta DN 600 s litinovým pojižděným poklopem (tř zatížení D 400)
- Š2 Čistící PP šachta DN 315 s litinovým pojižděným poklopem (tř zatížení D 400)
- V Vodoměrná řada; vodoměr Q 1,5 m³/h DN 20 + 1" kohout kulový DN 20 + 1" kohout kulový s vypouštěním DN 20
- Kz Výtokový ventil G 3/4
- Kv Uzavírací kohout kulový s vypouštěním DN 20
- VR Uzavírací kohout kulový rohový 1/2"3,8" pro dopojení dřezové baterie tlakovou hadicí 3/8" - 0,5 m
- Bu Směšovací baterie dřezová stojánková s dopojením tlakovou hadicí 3/8" - 0,5 m
- EPO1 Elektrický průtokový ohříváč vody pro 1 odběrné místo umístěný pod dřezem; příkon 3,5 kW

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ


- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ METALICKÉ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ OPTICKÉ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ
- STANICE DO 52 kV - ZDĚNÁ

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ

- NAVRŽENÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ
- NAVRŽENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

+0,000= m.n.m.

0 1 2 3 4 5 M

 PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮJZUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB S.R.O. <small>IČ: 06226787; DIČ: CZ06226787 ADRESA: KOŘENOVSKO 2464, 80 03 HRADEC KRÁLOVÉ OSM: 773 700 710, E-MAIL: VYBAVOVACI@CENTRUM.CZ</small>	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		ZAK. Č.: 012021	
	OBEC/ KATASTRÁLNÍ OZEMÍ: HRADEC KRÁLOVÉ/ HRADEC KRÁLOVÉ		SOUDŘAD. SYSTÉM: S-JTSK	
	OBJEDNATEL: ČESKÝ ROZHLAS, VINOHRADSKÁ 12, 120 99 PRAHA 2		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	
	AKCE:		STUPEŇ: DSP+DPS	
	AUTOR: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ		FORMÁT: B*44	
VED. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ		MĚŘÍTKO: 1:50		
ZOD. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ		DATUM: 11/2021		
KONTROLA:				
SPOLUPRÁCE:				
		OBSAH:		
		NÁDVOŘÍ – ZTI		
		D.1.4.		
		ZTI1		